



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС002/З.Н.01389

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ».
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.
ОГРН: 1077761125628. Телефон: +74955422222, факс: +74955422227, e-mail: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ NINGBO HANDIAN CABLE CO. LTD.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: КИТАЙ, No 1999 Cidong Road, Binhai development district, Cixi, Zhejiang, 315311.
Телефон: +8657458588821, факс: +8657463668424, e-mail: info@kaifengelectric.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания».
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495) 481-33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Коммутационные шнуры (патч-корд), товарного знака «ИТК», на номинальное напряжение 48 В, с 4 парами медных многопроволочных проводников диаметром от 0,145 до 0,2 мм, с изоляцией из полиэтилена, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов (LSZH), согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №004088), выпускаемые по технической документации производителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

27.32.13.154

код ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Не распространяют горение при одиночной прокладке при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № АПБ-019/02-2020 от 19.02.2020 г., АПБ-020/02-2020 от 19.02.2020 г., АПБ-021/02-2020 от 19.02.2020 г., АПБ-022/02-2020 от 19.02.2020 г., АПБ-023/02-2020 от 19.02.2020 г., АПБ-024/02-2020 от 19.02.2020 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ0.ИЛ.002/3 до 01.08.2021 г.
Акт анализа состояния производства № 76-1АПБ/09-2019 от 10.09.2019 г., проведенного ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания», Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.02.2020 по 18.02.2023



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

И.В. Хаева

004089



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ. СN.OC002/З.Н.01389

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.154 8544 49	Коммутационные шнуры (патч-корд), товарного знака «ITK», на номинальное напряжение 48 В, с 4 парами медных многопроволочных проводников диаметром от 0,145 до 0,2 мм, с изоляцией из полиэтилена, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов (LSZH), артикулы: PCOX-CYYZL-AAMB, где: X – цвет кабеля (1 – серый, 2 – зеленый, 3 – синий, 4 – красный, 6 – фиолетовый, 5 – желтый, 7 – оранжевый, 8 – белый, 9 – черный); YY – категория (5e, 6, 6A); Z – тип экрана (U – UTP, F – FTP, S – S/FTP); AA – длина коммутационного шнура (патч-корда); B – длина коммутационного шнура (патч-корда) от одного метра, не кратная метру	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

И.В. Хаева

004088