



УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе
с производителями оборудования
ПАО «Россети»


О. Л. Биндар
«24» ноября 2015 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 13-236/15

Срок действия с 24. 11 . 2015 г. по 23. 11 . 2020 г.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Провода самонесущие с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с числом фазных жил из ряда: (1;2;3;4), номинальным сечением жилы 16-240 мм²; с одной нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава номинальным сечением 25-95 мм² или без несущего элемента, со вспомогательными жилами из ряда: (1;2;3), номинальным сечением жилы 1,5-35 мм² или без вспомогательных жил, на напряжение 0,6/1 кВ, марок СИП-1, СИП-2, СИП-4, СИПг-1, СИПг-2, СИПг-4, изготавливаемые по ТУ 16-705.500-2006;

Провода самонесущие защищенные для воздушных линий электропередачи с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, марок СИП-3, СИПг-3, с одной жилой номинальным сечением 35-240 мм², на номинальное напряжение 20 кВ, 35 кВ, изготавливаемые по ТУ 16-705.500-2006

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Севкабель» (ООО «ГК «Севкабель»), 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Кожевенная линия, д.40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ГК «Севкабель»
199106, г. Санкт-Петербург, ул. Кожевенная линия, д.40.

СООТВЕТСТВУЕТ:

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети», кроме прокладки по фасадам зданий, сооружений и внутри помещений без выполнения дополнительных мероприятий по обеспечению пожаробезопасности

Запрещается передача и перепечатка материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»

1

7