



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

ИНН 5001000242 КПП 500101001 ОКПО 08578307 ОКОНХ 95120  
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33.  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipto@mail.ru](mailto:vniipto@mail.ru); <http://www.vniipto.ru>

Банковские реквизиты:  
УФК по Московской области (отделение по городскому округу  
Балашиха УФК по МО) (ФГУ ВНИИПО МЧС РФ)  
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва  
Р/с 40105810300000010013 л/с 03481506320  
БИК 044583001 ИНН 5001000242 КПП 500101001

30.09.2010 № 15-1-05-3024

На № 04/391 от 16.08.2010

На № 04/454 от 23.09.2010

Директору  
ООО «КБ Пожарной автоматики»

Д.Н. Суворову

ул. Ульяновская, д.25,

г. Саратов, 410056

Тел./факс (8452) 50 87 96

О подтверждении соответствия продукции

На Ваш запрос сообщаю, что разработанная Вашим предприятием продукция:

1. Программное обеспечение ОПС «FireSec», предназначенное для: оперативного контроля за состоянием защищаемого объекта и своевременного оповещения оператора о тревогах или неисправностях; регистрации и анализа происходящих событий; начального конфигурирования оборудования и настройки функционирования «Оперативной задачи»; создания отчётов о событиях в системе; копирования и восстановления конфигурации системы и прочих сервисных функций;


2. Оптический тестер ОТ-1 для проведения дистанционного тестирования пожарных дымовых, тепловых, комбинированных, адресных и неадресных извещателей,

не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как в указанном регламенте требования к ней не установлены.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ООО «КБ Пожарной автоматики».

Срок данного письма - до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части, касающейся указанной продукции.

Начальник



Н.П. Копылов

А.П. Шеметов  
тел. (495) 521-25-56