



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ29.Н00081

№ ПС 006887

Срок действия с 03.08.2021 г. по 02.08.2024 г. код ОК 034 (ОКПД2)

27.33.13

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

7326 90 980 7

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ». Адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Тел.: +74955422222, факс: +74955422222. E-mail: info@iek.ru.
(наименование Заявителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ». Адрес: 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. П. Добрынина, дом 1-Б. Тел.: +74955422222.
(наименование Изготовителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ29, Орган по сертификации «СЕРТПРИБОРТЕСТ», Адрес: 107076, г. Москва, улица Матросская Тишина, д. 23/7, строение 1, этаж 2, помещение 14, комната 3. Тел.: +7(977)294-33-84.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Лотки кабельные металлические, товарного знака IEK: лестничные, серии LESTA, толщиной металла от 1,0 до 1,5 мм, шириной от 200 до 600 мм, длиной от 3000 до 6000 мм, высотой от 55 до 150 мм, выпускаемые по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность». Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 20 кг/м² и расстоянии между несущими балками (прогонами) не более 1200 мм – R90.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 21-07-29/1С от 29.07.2021 г. «СЕРТПРИБОРТЕСТ», ССБК RU.21ПБ27 до 24.12.2021 г.

(№ и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа)

Представленные документы ТУ 27.33.13-003-83135016-2017 «Системы кабельных лестниц металлические торговой марки IEK». Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) РОСС RU.АД80.К00005 от 14.08.2020 г., выданный Органом по сертификации ООО «КЦ «Перспектива», аттестат аккредитации № RA.RU.13АД80.

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации


(подпись)

А.Ю. АКИМОВ
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


(подпись)

Н.И. Королева
(инициалы, фамилия)

