

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-FR.ПБ68.В.02540

№ 0013268

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Шнейдер Электрик».  
Адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, улица Двинцев, дом 12, корпус 1.  
ОГРН 1027739393637. Телефон: +74957779990, факс: +74957779992.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Schneider Electric Industries SAS».  
Адрес: ФРАНЦИЯ, 35, rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison.  
Телефон: +33141297000, факс: +33141297100.  
Фидансы завода изготовителя согласно приложению №1 на 1 листе (блан № 0012627).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнестойкие проходы шинпроводов в составе: шинпровод Canalis серий KT, KS, герметик огнезащитный "Силотерм" ЭП-120, огнезащитное покрытие Promatec 285, комплект противопожарного барьера серии КТВ, выпускаемые в соответствии с технологической инструкцией ЭП-6/120-CANALIS TH. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 27.33.13.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8536 90 010 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ, 03.07.2016 года N 301-ФЗ), ГОСТ Р 53310-2009 «Проходы кабельные, вводы герметичные и проходы шинпроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – ИЕТ120.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-005/03-2017 от 15.03.2017 г., № ППБ-006/03-2017 от 15.03.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРИБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 28-СС/01-2017 от 20.01.2017 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2017 по 04.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.В. Ануфриков

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д.Л. Голубева



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-FR.ПБ68.В.02540  
(обязательная сертификация)

№ 0012627

## Приложение №1

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«Schneider Electric Hungária Zrt. Gyöngyösi Fióktelep»	ВЕНГРИЯ, Gyöngyösi Fióktelep, H – 3200 Gyöngyös, Kőkút út 10;
«Schneider Electric France»	ФРАНЦИЯ, 6-8 rue du Bailly, BP97812, 21078 Dijon Cedex.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.В. Ануфриков

Д.Л. Голубева