

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЖ03.В.00014

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ», Адрес (место нахождения): 430006, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, ОГРН: 1101327000532, телефон: +78342333136, факс: +78342380207, адрес электронной почты: sp@emcable.ru

№ 0002013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ», Адрес (место нахождения): 430006, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А, ОГРН: 1101327000532, телефон: +78342333136, факс: +78342380207, адрес электронной почты: sp@emcable.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Адрес (место нахождения): 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3, ОГРН: 1101327000961, телефон: +78342482769, факс: +78342482769, регистрационный № RA.RU.11АЖ03, от 26.09.2016 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с числом жил 1, 3, 4, 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 625/630 мм² на напряжение 1,0 кВ, марок: ВВнг(А)-LS, АВВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS для использования в метрополитене. ТУ 16.К71-090-2002

код ОК 005 (ОКП): 27.32.13.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 990 0

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), "см. приложение бланк № 0002015"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 37С-2017 от 20.04.2017, № 38С-2017 от 20.04.2017, Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», регистрационный № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный № РОСС RU.MP47.K00001 с 14.06.2016 до 15.09.2018 ОС СМК ФБУ «Мордовский ЦСМ», № RA.RU.13MP47

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2017 по 20.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



Подпись

О.В. Исаева
инициалы, фамилия

В.И. Планов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АЖ03.В.00014

(обязательная сертификация)

№ 0002015

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	п. 5.3 (предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 16 категория А), п. 5.4 (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД2), п. 5.6 (эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ2). Класс пожарной опасности - П16.8.2.2.2



Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

М.П.
ПОДПИСЬ

В.И. Планов
ПОДПИСЬ

О.В. Исаева

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.И. Планов

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ