

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02572**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1374663**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «КБ Пожарной Автоматики»
410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25.
Тел.: +7 (8452) 22-83-59, факс: +7 (8452) 50-87-96.
ОГРН 1026402658920

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «КБ Пожарной Автоматики»
410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25.
Тел.: +7 (8452) 22-83-59, факс: +7 (8452) 50-87-96.
ОГРН 1026402658920

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс +7 (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Источники вторичного электропитания резервированные ИВЭПР 24/5, ИВЭПР 24/3,5, ИВЭПР 24/2,5, ИВЭПР 24/1,5, ИВЭПР 24/1,0, ПАСН.436234.011 ТУ,
в составе согласно приложения (см.Приложение № 0059594).

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
43 7191

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (раздел 5)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12056 от 25.11.2013 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))


**Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ФК50.К00023 от 20.02.2013
Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента
ООО «Саратовский ЦСК», № РОСС RU.0001.13ФК50**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.11.2013 по 27.11.2018



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


А.Н. Шеметов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ01.В.02572 (обязательная сертификация)

ТР 0059594
(учетный номер бланка)

Продукция

Источники вторичного электропитания резервированные:

ИВЭПР 24/5 (исполнения: 2x7; 2x7 БР; 2x7-Р; 2x7-Р БР; 2x12 БР; 2x12-Р БР; 2x17 БР; 2x17-Р БР; 2x26 БР; 2x26-Р БР),

ИВЭПР 24/3,5 (исполнения: 2x7; 2x7 БР; 2x7-Р; 2x7-Р БР; 2x12 БР; 2x12-Р БР; 2x17 БР; 2x17-Р БР),

ИВЭПР 24/2,5 (исполнения: 2x7; 2x7 БР; 2x7-Р; 2x7-Р БР; 2x12 БР; 2x12-Р БР; 2x17 БР; 2x17-Р БР),

ИВЭПР 24/1,5 (исполнения: 2x7; 2x7 БР; 2x7-Р; 2x7-Р БР),


ИВЭПР 24/1,0 (исполнения: 2x4; 2x4-Р), ПАСН.436234.011 ТУ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


А.Н. Шеметов