

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.01996

№ 0001434

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИРСЭТ-Центр»,
Адрес: Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, литер III. ОГРН 1107847156691
Телефон: +7 (812) 703-05-90, факс: +7 (812) 703-05-97. E-mail: info@soptel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИРСЭТ-Центр»,
Адрес: Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, литер III. ОГРН 1107847156691
Телефон: +7 (812) 703-05-90, факс: +7 (812) 703-05-97. E-mail: info@soptel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428,
Россия, г. Москва, Разанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail:
info@prozhaudit.ru Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации №
ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Известатели пожарные дымовые автономные:
ИП 212-55С, НКСТ.425231.003;
ИП 212-55С, НКСТ.425232.008,
ИП 212-55СУ, НКСТ.425231.003-01,
ИП 212-55СМ, НКСТ.425232.010,
выпускаемые по ТУ 4371-002-65983999-2011.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 43 7113

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в
ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г.
№ 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной
автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»
с изменением № 11, пункты: 4.2.1.4-4.2.1.7, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.7.1, 2.4.7.1.6.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Э-5/09-2016 от 20.09.2016 г., № Э-6/09-2016 от 20.09.2016 г. испытательного центра ООО «ИПЦ «ПОЖ-
АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по
аккредитации. Протокол испытаний № 19084670-16-СНЦ от 25.07.2016 г. испытательного центра ИПЦ «СНЦ», аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ME95, внесен в реестр аккредитованных лиц 25.02.2016 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах
анализа состояния производства № 067АЭС-16 от 16 мая 2016 г. органа по сертификации ООО «ИПЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат
аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема
сертификации №

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4371-002-65983999-2011, эксплуатационная документация.

Срок действия сертификата соответствия с 27.09.2016 г. по 26.09.2021 г.

Заявитель (заместитель руководителя)
Орган по сертификации

Д.А. Тарутасев

Инициалы, фамилия

В.И. Занкин

Инициалы, фамилия

