

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.02008

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001446

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРГУС-СПЕКТР».  
Адрес: 197342, Россия, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит.А. ОГРН: 1157847046994.  
Телефон: +7 (812)703 75 00, факс: +7 (812)703 75 01. E-mail: mail@argus-spectr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРГУС-СПЕКТР».  
Адрес: 197342, Россия, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, лит.А. ОГРН: 1157847046994.  
Телефон: +7 (812)703 75 00, факс: +7 (812)703 75 01. E-mail: mail@argus-spectr.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@rozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Технические средства пожарной автоматики для системы речевого оповещения пожарной «Орфей»: блок речевого оповещения «БРО Орфей исп. 2», акустические модули «АМ исп. 1», «АМ исп. 1В», выпускаемые по ТУ 4371-014-23072522-99. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 43 7133  
код ЕКПС:  
код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменением № 1), (пп. 6.2.1.1, 6.2.1.9, 6.2.1.10, 6.2.1.11, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Э-2/10-2016 от 12.10.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Протокол испытаний № 02084638-16-СИЦ от 14.09.2016 г. испытательного центра НП «СИЦ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ME95, внесен в реестр аккредитованных лиц 25.02.2016 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 129/ОС-16 от 26 июля 2016 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4371-014-23072522-99, эксплуатационная документация.

Срок действия Сертификата Соответствия с 18.10.2016 по 17.10.2021

М.П. \_\_\_\_\_ заместитель руководителя  
по сертификации  
М.П. \_\_\_\_\_ эксперт (эксперты)

*М.И. Мухоморов*  
подпись  
*В.И. Заикин*  
подпись

Д.А. Тарунтаев  
подпись, фамилия  
В.И. Заикин  
подпись, фамилия

