

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-US.ПБ37.В.02374

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0009310

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГРАН".

Адрес: 107023, Россия, город Москва, ул. Малая Семёновская, дом 9, строение 12.

ОГРН: 1037718045320. Телефон (495)6607550, факс (495)6607561.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Specified Technologies Inc.

Адрес: 210 Evans Way, Somerville, NJ 08876, USA, США.

Телефон +18009921180, факс +19085269623.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, 111524. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Проходки кабельные: горизонтальная - артикул CM250518

код ОК 005 (ОКП):

(EZDP22); универсальные - артикулы: 250018/CM250018

код ОК 034 (ОКПД2): 27.33.13.130

(EZD33T), 250078/CM250078 (EZD33E), 250058/CM250058

код ЕКПС:

(EZD44T), 250178/CM250178 (EZD44ES) с

комплектующими (состав: металлический короб,

вспучивающийся элемент). Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: 7326 90 940 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов.

Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» см. Приложение

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 2/К2939-ФЗ от 18.10.2018 г. Испытательного центра "Политест" Автономной некоммерческой организации по сертификации "Электросерт", аттестат аккредитации RA.RU.21AД12 от 21.08.2015.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия № С-US.ПБ37.В.01646 от 20.10.2015 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.10.2018

по 21.10.2021



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-US.ПБ37.В.02374

(обязательная сертификация)

№ 0008086

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53310-2009	«Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»	Предел огнестойкости IET 120 при горизонтальном расположении проходки (глубина заделки не менее 267 мм); Предел огнестойкости IET 90 при вертикальном расположении проходки (глубина заделки не менее 267 мм).



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

В.А. Литвинов  
инженер, филолог

В.Ю. Шитиков  
инженер, филолог