



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.МЮ62.В.00415/19

Серия **RU** № **0159206**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».
Место нахождения: 119530, город Москва, улица Очаковское шоссе, дом 34, помещение VII, комната 6. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Людиновокабель».
Основной государственный регистрационный номер: 1030800752036.
Место нахождения: 249402, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1
Телефон: 84844469169, адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Людиновокабель».
Место нахождения: 249402, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, марок АКВВГ, КВВГ, АКВВГЭ, КВВГЭ, АКВБШв, КВБШв.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией» «Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ Ст84-2019, Ст85-2019 от 14.05.2019 года, выданных электротехнической лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «ПО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ», аттестат аккредитации регистрационный № ВУ/112 2.0963; протокола испытаний № ППБ-189/05-2019 от 15.05.2019 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", регистрационный № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 года, акта анализа состояния производства от 15.05.2019 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения (службы, годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия»; ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластиковой изоляцией. Технические условия»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.05.2019 **ПО** 16.05.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Галина
(подпись)
Ольга
(подпись)



Родзивон Галина Александровна (ф.и.о.)

Михайлова Ольга Владиславовна (ф.и.о.)