



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00431/23

Серия **RU** № **0427386**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ЭТЕРНИС»
Место нахождения (адрес юридического лица): 105425, Россия, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 48, ЭТ 2 ПОМ V КОМ 9. ОГРН: 1187746293261. Телефон: +7(495) 225-95-85, адрес электронной почты: info@eternis.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРИБОР-М»
Место нахождения (адрес юридического лица): 150001, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Московский, 1А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 150001, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Московский, 1А.

ПРОДУКЦИЯ

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный блочно-модульный в составе: Контрольная панель (КП) исп. А, Блок управления и релейный (БУР) исп. А, Радио контроллер направления (РКН) исп. А, Блок обработки сигналов (БОС) исп. А, выпускаемый по ТУ 26.30.50-001-27598793-2021 «Комплекс технических средств пожарной автоматики «Гарант-Р».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № С-5/03-2023 от 21.03.2023 г., выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» (аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24); протокола сертификационных испытаний № 31Х/Н-16.03/23 от 16.03.2023 г. с дополнением №6Х/Н-21.03/23 от 21.03.2023, выданного Испытательным центром "CERTIFICATION GROUP" Испытательной лаборатории "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЦИ01); акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-034.23-02 от 06.02.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с Изменениями N 1, 2, 3), раздел 7, пункты 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.3.1, 7.3.4, 7.4 - 7.6, 7.7.1 - 7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2.
Условия хранения: при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
Гарантийный срок хранения – 5 лет. Срок службы и срок годности: не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.03.2023 ПО 21.03.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

Михайлов Борис Владимирович
(Ф.И.О.)