

ООО "Научно-производственная лаборатория - 38080"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.43, стр.20, ком.2


# Сертификат качества

Дата выдачи: 20.10.2022г.

Номер: 220623

## Мастика герметизирующая МГКП ®

Номер партии: 10  
Дата изготовления: октябрь 2022г.  
Масса нетто: 750 (Семьсот пятьдесят) кг  
Вид тары: Картонные коробки  
Единиц упаковки: 50  
Покупатель: ООО ТД "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"



| № п/п | Наименование показателя           | Норма            | Результат контроля |
|-------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| 1     | Цвет                              | Серый, бежевый   | Серый              |
| 2     | Внешний вид                       | Однородная масса | Соответствует      |
| 3     | Плотность, кг/м <sup>3</sup>      | 1900-2000        | 1990               |
| 4     | Стекание при T=70°C, мм, не более | 1,0              | 0,3                |
| 5     | Водопоглощение, %, не более       | 0,4              | 0,30               |
| 6     | Консистенция, мм                  | 3,5-7,0          | 5,7                |

Соответствует ТУ 20.30.22-014-17297211-2022

(выпущены взамен ТУ 5772-014-17297211-2005)

Срок хранения: 12 месяцев

Примечание: Сертификат действителен с печатью изготовителя.

Начальник производства

Технолог

М.П.

А.В. Кузьмина



220623740900800750

Телефоны для проверки подлинности сертификата:  
(495) 627-36-57, (495) 940-82-14



Копия сертификата действительна только с синей печатью ООО "НПЛ-38080"



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01299/22

Серия RU № 0414941

Телефоны для проверки подлинности сертификата: (495) 627-36-57, (495) 940-82-14



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»): Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.1ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ-38080"  
Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, дом 43, строение 20, комната 2.  
Адрес места осуществления деятельности: 141700, Россия, Московская область, город Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 20Б.  
Основной государственный регистрационный номер 1027700323265.  
Телефон: +74956273657. Адрес электронной почты: info@npl38080.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ-38080"  
Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, дом 43, строение 20, комната 2.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141700, Россия, Московская область, город Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 20Б.  
Основной государственный регистрационный номер 1027700323265.

**ПРОДУКЦИЯ** Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных по Инструкции ТИ 006-2022 от 20.01.2022 года «Технология заделки узлов пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с использованием мастики герметизирующей МГКП», в составе мастики герметизирующей для кабельных проходок «МГКП». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.22-014-17297211-2022 «МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МГКП». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8484 10 000 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний № ППБ-291/10-2022 от 11.10.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/14-06/22 от 15.06.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.1ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53310-2009 "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость", пункт 4. Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 200 мм – ИЕТ90. Условия хранения мастики в закрытых помещениях от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. Мастика не должна храниться в непосредственной близости от радиаторов. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления. Срок службы – не менее 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.10.2022 ПО 10.10.2027  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) организации: **Фрекий Николай Михайлович** (Ф.И.О.)  
Эксперт (эксперт-аудитор): **Филатова Александра Викторовна**  
Эксперт (эксперт-инженер): **Филатова Александра Викторовна**

**Копия сертификата выдана покупателю ООО ТД "СВЯЗЬСТРОИДЕТАЛЬ" на партию №10 (изготовлено: октябрь 2022г.), произведенную в количестве 750 (Семьсот пятьдесят) кг**

