ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01252/22

Серия RU № 0394163

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ "КВАЗАР""
Место нахождения (адрес юридического лица): 249036, Россия, Калужская область, город Обнинск, улица Королева, дом 6, офис 201
Адрес места осуществления деятельности: 249036, Россия, Калужская область, город Обнинск, улица Королева, дом 6
Основной государственный регистрационный номер 1024000944362
Телефон: +74843961252 Адрес электронной почты: irakvazar@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ "КВАЗАР""
Место нахождения (адрес юридического лица): 249036, Россия, Калужская область, город Обнинск, улица Королева, дом 6, офис 201
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249036, Россия, Калужская область, город Обнинск, улица Королева, дом 6
Основной государственный регистрационный номер 1024000944362.

ПРОДУКЦИЯ Извещатели пожарные пламени ИП 329-5 «АМЕТИСТ», ИП 329-5М 01 «АМЕТИСТ», ИП 329-5М 02 «АМЕТИСТ», ИП 329-5В «АМЕТИСТ», ИП 329-5И «АМЕТИСТ». Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4371-002-10848582-00 «Извещатели пожарные пламени ИП 329-5 «АМЕТИСТ», ИП 329-5М 01 «АМЕТИСТ», ИП 329-5М 02 «АМЕТИСТ», ИП 329-5В «АМЕТИСТ», ИП 329-5И «АМЕТИСТ»».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № ППБ-1173/08-2022 от 29.08.2022 года, № ППБ-1174/08-2022 от 29.08.2022 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90).
Протокола испытаний № 22929ИЛНВО от 25.08.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05).
Акта анализа состояния производства № 02-ОС/28-07/22 от 29.07.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 4. Условия хранения – хранение извещателей в упаковке должно осуществляться в закрытых помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 10 лет. Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.08.2022 **ПО** 29.08.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КЛЕЩЕНОК Г. С.