



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00240/21

Серия **RU** № **0270975**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНФОРМАТИКА-СИ» место нахождения: 109428, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2, ПОДВАЛ ПОМ I КОМН 30 ОФИС 4, адрес места осуществления деятельности: 115230, РОССИЯ, Г Москва, ш Каширское, дом 1 корпус 2, ОГРН: 1177746290919, номер телефона: +74996115085, адрес электронной почты: specinfo-si@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНФОРМАТИКА-СИ» место нахождения: 109428, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2, ПОДВАЛ ПОМ I КОМН 30 ОФИС 4, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115230, РОССИЯ, Г Москва, ш Каширское, дом 1 корпус 2.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные тепловые ИП101-18-A2R «МАК-ДМ» исп.01, ИП101-18-A2R «МАК-ДМ» ИБ исп.01, ИП103-4/1-A2 «МАК-1» исп.011 ИБ, ИП103-4/1-A2 «МАК-1» исп.01 ИБ, ИП103-4/1-A2 «МАК-1» исп.011, выпускаемые по ТУ 26.30.50-005-12231800-2020 «Извещатели пожарные тепловые: ИП101-18-A2R «МАК-ДМ» ИБ исп.01, «МАК-ДМ» исп. 01, ИП103-4/1-A2 «МАК-1» исп. 011 ИБ, «МАК-1» исп. 01 ИБ, ИП103-4/1-A2 «МАК-1» исп.011».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-101/04-2021, выданного 26.04.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; акта анализа состояния производства №142-СС/04-2021, выданного 14.04.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 4. Условия хранения - 2 по ГОСТ 15150. Срок службы - 10 лет. Срок хранения – 2 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.04.2021 ПО 26.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Федорова Наталья Александровна (Ф.И.О.)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)