



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00388/21

Серия **RU** № **0271551**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНФОРМАТИКА-СИ» место нахождения: 109428, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2, ПОДВАЛ ПОМ I КОМН 30 ОФИС 4, адрес места осуществления деятельности: 115230, РОССИЯ, Г Москва, ш Каширское, дом 1 корпус 2, ОГРН: 1177746290919, номер телефона: +74996115085, адрес электронной почты: spcsinfo-si@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНФОРМАТИКА-СИ» место нахождения: 109428, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2, ПОДВАЛ ПОМ I КОМН 30 ОФИС 4, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115230, РОССИЯ, Г Москва, ш Каширское, дом 1 корпус 2.

ПРОДУКЦИЯ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный взрывозащищённый «Корунд-СИ» типов: «КОРУНД -20СИ», «КОРУНД -20СИ» исп. 01; «КОРУНД -20СИ» исп. 02; «КОРУНД -2/4СИ» исп. 04; «КОРУНД -2/4СИ» исп. 02; «Корунд IIM» (КОРУНД -2/4СИ исп. 01), выпускаемый по ТУ 26.30.50-004-12231800-2020 «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный взрывозащищённый «КОРУНД-СИ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола ППБ-414/09-2021 выданного 15.09.2021 года Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; акта анализа состояния производства № 286-СС/06-2021, выданного 18.06.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Условия хранения - 1 по ГОСТ 15150. Срок службы - 10 лет. Срок хранения - 2 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2021

ПО 29.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Федорова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

