



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ03.Н00013

Срок действия с 26.09.2017

по 25.09.2020

№ 0034674

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11АЖ03

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ОПТИКЭНЕРГО", Российская Федерация, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Строительная, 3, 430001, тел. +78342482769, факс +78342482769, адрес электронной
почты info@icopticenergo.ru

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена,
с оболочкой из полиэтилена или поливинилхлоридного пластика, в том числе из
полвинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с числом жил
1 и 3, номинальным сечением жил 35-1000 мм² на номинальное напряжение 10, 15, 20, 35 кВ
марок: ПвП, ПвПг, ПвПгж, ПвП2г, ПвП2гж, ПвПу, ПвПуг, ПвПугж, ПвПу2г, ПвПу2гж,
ПвВ, ПвВнг(А)-LS, ПвВП, ПвВПг, ПвВПгж, ПвВП2г, ПвВП2гж, ПвВВ, ПвВВнг(А)-LS
ТУ 16.К71-335-2004
Серийный выпуск

код ОК
27.32.14.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55025-2012 пп. 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.5-5.2.1.15 (кроме проверки
прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней
оболочки), 5.2.1.16 -5.2.1.21, 5.2.2.1-5.2.2.3, 5.2.2.7, 5.2.3, 5.2.5.1 табл. 10 (пп.1-5),
5.2.5.2 табл. 11 (пп. 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3

код ТН ВЭД
8544 60 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель».
Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3, 430001.
ИНН: 7810014283

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель».
ОГРН 1047855154489. Код ОКПО: 74803826. ИНН: 7810014283. Российская Федерация, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3, 430001, телефон: +78342777667, факс: +78342777667,
адрес электронной почты: l.batina@saranskkabel.ru

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 5-09 от 22.09.2017, № 12-09 от 25.09.2017 Испытательного
центра ООО «Сарансккабель», рег. № РОСС RU.0001.21КБ34 от 08.10.2013; сертификатов соответствия
требованиям пожарной безопасности № С-RU.ПБ22.В.22611 с 26.09.2014 по 25.09.2019 и
№ С-RU.ПБ22.В.22612 с 26.09.2014 по 25.09.2019, выданных ОС промышленной продукции «РОСТЕСТ-
Москва» ЗАО «Региональный орган сертификации и тестированию», 117418, г. Москва, Нахимовский
проспект, д. 31, № РОСС RU.0001.11ПБ22; сертификата соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный № ST.RU.0001.P39300 с 02.12.2014 г. до
01.12.2017 г. выдан ОС ООО «СК-Групп», рег. № РОСС RU.31191.04ЖНЧ0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на ярлыке, в сопроводительной документации.
Формат и размеры по ГОСТ Р 50460-92.



М.П. Руководитель органа

Исаева
подпись

О.В. Исаева
инициалы, фамилия

Эксперт

Бобровская
подпись

Т.В. Бобровская
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации