



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество "Кирскабель".

ОГРН 1064303005040.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 612820, Российская Федерация, Кировская область, Верхнекамский район, город Кирс, улица Ленина, дом 1. Телефон +7(83339)29-200, адрес электронной почты kkz@kircable.ru.

в лице Директора по качеству АО «Кирскабель» Самодуровой Елены Ивановны, действующей на основании доверенности № 03-6 от 09.01.2020

заявляет, что

Кабели силовые, с одной или тремя медными или алюминиевыми жилами номинальным сечением от 35 мм² до 1000 мм², с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полиэтилена, или поливинилхлоридного пластиката, или поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, в том числе бронированные, на номинальное переменное напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ

марок АПвП, ПвП, АПвПу, ПвПу, АПвПг, ПвПг, АПвПуг, ПвПуг, АПвПгж, ПвПгж, АПвПугж, ПвПугж, АПвП2г, ПвП2г, АПвП2гж, ПвП2гж, АПвПу2г, ПвПу2г, АПвПу2гж, ПвПу2гж, АПвВ, ПвВ, АПвВнг(А)-LS, ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(В)-LS, ПвВнг(В)-LS, АПвВП, ПвВП, АПвВПг, ПвВПг, АПвВПгж, ПвВПгж, АПвВВ, ПвВВ, АПвВВнг(А)-LS, ПвВВнг(А)-LS, АПвВВнг(В)-LS, ПвВВнг(В)-LS

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 27.32.14.110

Код ТН ВЭД 8544 601000, 8544 609009

выпускаемая по ТУ 3530-050-05742781-2016 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия»

Серийный выпуск.

изготовителем Акционерное общество "Кирскабель". ОГРН 1064303005040.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 612820, Российская Федерация, Кировская область, Верхнекамский район, город Кирс, улица Ленина, дом 1.

соответствует требованиям ГОСТ 55025-2012 п.п.4.3, 4.4, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.5-5.2.1.15 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), 5.2.1.16-5.2.1.21, 5.2.2.1, 5.2.2.2., 5.2.2.3, 5.2.2.7, 5.2.3, 5.2.5.1 табл.10 (п.п.1-5), 5.2.5.2 табл.11 (п.п.1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3.

Декларация принята на основании

1. Протоколы испытаний № 87-Д, № 88-Д, № 89-Д от 04.08.2022, № 90-Д от 15.08.2022 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Метрология и Испытания", аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ24 от 18.05.2016,
2. Паспорта качества № 42201146, № 42201153 от 19.04.2022, № 42201246, № 42201239 от 27.04.2022
3. Руководство по выбору, монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35кВ от 05.06.2017,
4. Технические условия ТУ 3530-050-05742781-2016 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия» от 29.01.2016,
5. Сертификат соответствия на систему менеджмента качества № 0140 от 15.09.2021г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Интерсертифика-ТЮФ", аттестат аккредитации № RA.RU.13ИФ26.

Схема декларирования соответствия 2д

Дата принятия декларации 24.08.2022

Декларация о соответствии действительна до 23.08.2027



Директор по качеству
Самодурова Елена Ивановна

подпись
должность, фамилия, имя, отчество

Дата регистрации 24.08.2022, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.PA01.B.30001/22

дата регистрации и регистрационный номер декларации