

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС \_\_\_\_\_ RU.C.CN.A106.B.00080 \_\_\_\_\_

Серия RU № 0409396

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукция Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Групп», Место нахождения: 142211, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная дом 2. Фактический адрес: 142211, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная дом 2. Телефон: 8 (495) 664-89-40, Факс: 8 (495) 664-89-40, адрес электронной почты: serpuhov@standart-test.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11A106, выдан 03.03.2016 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГ-ОН». Основной государственный регистрационный номер: 1147847418025. Место нахождения: Россия, 192242, город Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 11, литер А, помещение 10Н; Фактический адрес: Россия, 192242, город Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 11, литер А, помещение 10Н; Телефон: +79218943092, Факс: +79218943092, адрес электронной почты: energ-on@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "YUEQING FENGDA TRADE CO., LTD. Место нахождения: Китай, No.238, Road Lat.16, Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China; 325600. Фактический адрес: Китай, No.238, Road Lat.16, Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China; 325600 (см. Приложение – бланк № 0287353)

**ПРОДУКЦИЯ** АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ; ВА9-1 (кривая отключения В, С или D, номинал тока от 6 до 32 А, предельно отключаемый ток - 4,5 или 6 кА); ВА9-2 (кривая отключения В, С или D, номинал тока от 6 до 32 А, предельно отключаемый ток - 4,5 или 6 кА); ВА9-3 (кривая отключения В, С или D, номинал тока от 6 до 32 А, предельно отключаемый ток - 4,5 или 6 кА); ВА9-4 (кривая отключения В, С или D, номинал тока от 6 до 32 А, предельно отключаемый ток - 4,5 или 6 кА). Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/ЕС «Низковольтные комплектные устройства».

КОД ТН ВЭД ТС 8536201008



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 064/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 21ТС-06/2016 от 07.06.2016 ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016. Акта о результатах анализа состояния производства № 20 от 17.05.2016 органа по сертификации ООО «Стандарт-Групп», регистрационный № RA.RU.11A106 от 03.03.2016, 142211, Россия, Московская область, Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Маркировка единым знаком обращения на рынке. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711. Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции дополнительной и/или эксплуатационной документации.

Срок действия с 27.06.2016 ПО 26.06.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)  
  
(подпись)

Л.Ю. Харитонова  
(подпись, фамилия)Н.Е. Козолухина  
(подпись, фамилия)