

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.AIO64.B.00074/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025236

Общество с ограниченной ответственностью «ОБО Беттерманн». Место нахождения и место осуществления деятельности: 117246, Россия, Москва, Научный проезд, д.19, этаж 8, офис 8А.
ОГРН: 1037722037210. Телефон: (495) 995-24-37. Адрес электронной почты: obo.office@obo.com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ОВО BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH & Co.KG». Место нахождения и место осуществления деятельности: Postfach 1120, D-58694 Menden Huingser Ring 52, Германия.
Телефон: +49 (02373) 890. Адрес электронной почты: info@obo.de.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Универсальная огнестойкая кабельная проходка для ограждающих конструкций марки PYROPLATE толщиной не менее 150мм в составе: плиты из минерального волокна PSX, минеральная вата MIW-S, защитное покрытие ASX, огнестойкие панели KSI, манжета ТСХ, огнестойкие фиксаторы для разгрузки кабеля от напряжения ZSE90. (монтаж в соответствии с технологией «ОВО BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH & Co.KG»).
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.19.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6808000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Предел огнестойкости IET 90 при толщине проходки не менее 150 мм по ГОСТ Р 53310-2009.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний №2/К0102 от 13.03.2019. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12 от 21.08.2015. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния №8216/АО от 12.04.2018. ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО «Электросерт», RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.03.2019 по 12.03.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature in blue ink.

И.И. Далбинш

Инициалы, фамилия

Е.О. Варлаков

Инициалы, фамилия