

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-FR.ME77.B.02059

Серия RU № 0128883

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции», Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: +74957812587, Факс: +74957812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 11.02.2015

Росаккредитацией
ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью, АББ, Адрес: 117997, Россия, г Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, ОГРН: 1027739194340, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, Телефон: +74957772220, Факс: +74957772221, E-mail: office.cs@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ABB France SAS, Low Voltage Products Division, Адрес: Франция, 7 boulevard d'Osny, 95800, Cergy Saint Christophe, Телефон: +33134402525, Факс: +33134402424, (см. Приложение – бланк № 0146234)

ПРОДУКЦИЯ Устройства защиты от импульсных перенапряжений (низковольтные ограничители перенапряжений), серий OVR T1, OVR T1+2, OVR T2, OVR TC, OVR PLUS, OVR T2-T3, Серийный выпуск, в соответствии с EN 61643-1, EN 61643-11, (см. Приложение – бланк № 0146235)

КОД ТН ВЭД ТС 8536309000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 87НЗЕМ/ТС от 30.03.2015, РОСС RU.0001.21МИ04, Испытательный центр ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", от 13.05.2010 по 13.05.2015; акты анализа состояния производства № ПП-5/2015 от 02.02.2015, № АА-14/2015 от 27.02.2015, № ПП-15/2015 от 04.03.2015 ОС ООО "Элмаш" (№ РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ сопроводительной документации изготовителя

Условия, срок хранения и срок службы указаны в

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.03.2015 ПО 29.03.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Ю.Н.
(инициалы, фамилия)

Дружинин В.А.
(инициалы, фамилия)

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ




ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-FR.ME77.B.02059


Серия RU № 0146235

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Устройства защиты от импульсных перенапряжений (низковольтные ограничители перенапряжений) серий OVR T1*, OVR T1+2**, OVR T2***, OVR TC****, OVR PLUS****, OVR T2-T3*****, где * – конфигурация устройства: 1N=1P+N, 2L=2P, 3L=3P, 4L=4P, 3N=3P+N, I_{imp}=25кА-100 кА, максимальное непрерывное напряжение U_c=275 В, сопровождающий ток: 7 кА -50 кА, сигнальный контакт: TS; ** - конфигурация устройства: 1N=1P+N, 2L=2P, 3L=3P, 4L=4P, 3N=3P+N, I_{imp}=7 кА-50 кА, максимальное непрерывное напряжение U_c=275 В, сопровождающий ток: 7 кА-50 кА, сигнальный контакт: TS; *** - конфигурация устройства: 1N=1P+N, 2L=2P, 3L=3P, 4L=4P, 3N=3P+N, I_{max}=15 кА -70 кА, максимальное непрерывное напряжение U_c=440 В, индикатор резерва безопасности: s, картриджная система: P, картридж: C, сигнальный контакт: TS; **** - непрерывное напряжение U_c=6 В - 220 В, картриджная система: P, картридж: C, наличие разъема интерфейса: RJ, максимальная частота передачи данных 30 МГц; ***** - конфигурация устройства: N1, N3, I_{max}=20 кА – 40 кА; ***** - конфигурация устройства: 1N=1P+N, 2L=2P, 3L=3P, 4L=4P, 3N=3P+N; I_{max}: 20кА-80 кА, непрерывное рабочее напряжение U_c=440 В, картриджная система: P, сигнальный контакт: TS, тип устройства: QS: Quick Safe</p>	



КОПИЯ
ТАМЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

НИКИТИН Ю.Н.
(инициалы, фамилия)
ДРУЖИНИН В.А.
(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-FR.ME77.B.02059

Серия RU № 0140234

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB LV Installation Materials Co. Ltd., Beijing	Китай, No. 17, Kangding Street, Beijing Economic-Tech. Developm. Area, 100176 Beijing
ABB Bulgaria EOOD – Rakovski Branch	Болгария, Plovdiv District, Rakovski Municipality, Rakovski
ABB France SAS – Low-Voltage Products Division/Pole Foudre Soule & Helita	Франция, Parc Industriel de Haute Bigorre 1, avenue des victimes du 11 juin 1944, 65203 Bagneres-de-Bigorre



М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

НИКИТИН Ю.Н.

(инициалы, фамилия)

ДРУЖИНИН В.А.

(инициалы, фамилия)