



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-IT.ME77.B.00605

Серия RU № 0026144

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: (495) 5719273, Факс: (495) 7812588, E-mail: не указан, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ LEGRAND SNC, Адрес: 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX, France, Телефон: +33555068710, Факс: +33555067455

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ВТИСНО SPA, Адрес: Via Folzoni - 24052 AZZANO SAN PAOLO - BG, Italy

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические серии DPX, стыкуемые устройства дифференциального тока к ним, с комплектующими, Серийный выпуск (см. Приложение – бланк № 0033665)


КОД ТН ВЭД ТС 8536 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний №№ 70Н6ЕМ/ТС, 71Н6ЕМ/ТС от 26.06.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04); акт анализа состояния производства № СК-60а/2012 от 06.06.2012 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.07.2013 ПО 22.07.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ю. Н. НИКИТИН
(инициалы, фамилия)

В. А. ДРУЖИНИН
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-IT.ME77.B.00605

Серия RU № 0038665

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Модели выключателей автоматических серии DPX: 025000 - 025009, 025016 - 025029, 025036 - 025063, 025121 - 025133, 025147 - 025153, 025155 - 025159, 025161 - 025167, 025169 - 025173, 025201 - 025206, 025208, 025209, 025215, 025216, 025222 - 025237, 025241 - 025257, 025327 - 025332, 025340 - 025342, 025345 - 025349, 025351 - 025356, 025364 - 025366, 025368 - 025373, 025380 - 025382, 025388 - 025391, 025401, 025403 - 025405, 025407, 025409 - 025411, 025413, 025415 - 025417, 025419, 025421 - 025423, 025427, 025428, 025431, 025521 - 025525, 025531 - 025545, 025551 - 025560, 025562 - 025565, 025573 - 025580, 025600 - 025607, 025609 - 025611, 025613 - 025615, 025618, 025619, 025622, 025623, 025626 - 025632, 025634 - 025636, 025638 - 025640, 025643, 025644, 025647, 025648, 025650 - 025661, 025663 - 025665, 025668, 025669, 025672, 025673, 025701 - 025716, 025725 - 025740, 025751 - 025757, 025759 - 025765, 025800 - 025804, 025807 - 025811, 025814 - 025818, 025822 - 025825, 025829 - 025832, 025838 - 025841</p> <p>Модели стыкуемых устройств дифференциального тока к ВА DPX: 026002, 026003, 026004, 026012, 026013, 026014, 026015, 026020, 026021, 026022, 026031, 026033, 026036, 026038, 026051, 026053, 026054, 026055, 026057, 026060, 026061, 026063, 026064, 026065, 026067</p> <p>Модели комплектующих: клемма для подключения (026218, 026219, 026235, 026250, 026251, 026269, 026270, 026288, 026300, 026301, 026310, 026311, 026331, 026332, 026350, 026351, 026352, 026353, 026380, 026381, 026382, 026383, 026510, 026511, 026527, 026528), клеммный расширитель (026233, 026234, 026248, 026249, 026273, 026274, 026290, 026291), клеммный удлинитель (026232, 026247, 026267, 026268), контакты для подключения (026308, 026309, 026318, 026319, 026512, 026513, 026529, 026530, 026550, 026551), основание для подключения (026302 - 026305, 026312 - 026317, 026514 - 026517, 026520, 026521, 026531 - 026539, 026552 - 026560, 026582 - 026585), адаптер для подключения (026217, 026231, 026246), расцепитель (026164, 026165, 026166, 026167, 026168, 026171, 026172, 026173, 026174, 026175, 026180 - 026186, 026190, 026191), блок управления расцепителем (026088, 026193, 026194), катушка блока управления расцепителем (026092 - 026098), сигнализирующий контакт (026160, 026574), электропривод (026120 - 026124, 026127, 026130, 026134, 026140, 026144, 026154), разъем вспомогательных цепей (009819, 026399), интерфейс (026135, 026136, 026137, 026197, 026198)</p>	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Ю. Н. Никитин
(инициалы, фамилия)
В. А. Дружинин
(инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ТТ.ПБ03.В.00075
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620729
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "LEGRAND SNC"

(наименование и место-нахождение заявителя)

Адрес: 128, av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny, 87045 LIMOGES CEDEX, France
Телефон 8-1033-555-06-87-10, факс 8-1033-555-06-74-55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Завод "BTICINO S.p.A." (Group Legrand)

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Адрес: Via Folzoni 5, 24052 Azzano San Paolo, Bergamo, Italy
Телефон +39 035 53-81-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Национальный сертификационный орган электрооборудования (НСО ГОСТ Рэ)
Исполнительный орган НСО ГОСТ Рэ - ОАО "ВНИИС". 123557, Москва,
Электрический пер., 3/10, тел.: (495) 253-34-58, факс: (495) 253-77-13. ОГРН: 1047703024698. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ03 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Выключатели автоматические Legrand серии DPX
(модели по Каталогу продукции Legrand 2009-2011
см. приложение № 0053053 - № 0053055)

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
34 2000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
(см. приложение № 0053056)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8536 20

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протоколы ИЦ АНО "Тест-С.Петербург" (ССПБ.RU.ИИ.080 от 26.03.2009):

№№ ALL2009/01/08/100-01, ALL2009/01/08/100-02, ALL2009/01/08/100-03, ALL2009/01/08/100-04, ALL2009/01/08/100-05, ALL2009/01/08/100-06, ALL2009/01/08/100-07 от 10.12.2009;
отчет о проверке производства ИО НСО ГОСТ Рэ (ССПБ.RU.ПБ03) № ПП-2/231 от 03.08.2009

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.12.2009 по 22.12.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.Я. Тимко

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.ПБ03.В.00075
(обязательная сертификация)

ТР 0053053
(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 2000 8536 20	Выключатели автоматические Legrand серии DPX (модели по Каталогу продукции Legrand 2009-2011):	
	25000, 25001, 25002, 25003, 25004, 25005, 25006, 25007, 25008, 25009,	
	25016, 25017, 25018, 25019, 25020, 25021, 25022, 25023, 25024, 25025,	
	25026, 25027, 25028, 25029, 25036, 25037, 25038, 25039, 25040, 25041,	
	25042, 25043, 25044, 25045, 25046, 25047, 25048, 25049, 25050, 25051,	
	25052, 25053, 25054, 25055, 25056, 25057, 25058, 25059, 25060, 25061,	
	25062, 25063, 25121, 25122, 25123, 25124, 25125, 25126, 25127, 25129,	
	25130, 25131, 25132, 25133, 25147, 25148, 25149, 25150, 25151, 25152,	
	25153, 25155, 25156, 25157, 25158, 25159, 25161, 25162, 25163, 25164,	
	25165, 25166, 25167, 25169, 25170, 25171, 25172, 25173, 25201, 25202,	
	25203, 25204, 25205, 25206, 25208, 25209, 25215, 25216, 25222, 25223,	
	25224, 25225, 25226, 25227, 25228, 25229, 25230, 25231, 25232, 25233,	
	25234, 25235, 25236, 25237, 25241, 25242, 25243, 25244, 25245, 25246	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Тимко

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИГ.ПБ03.В.00075 (обязательная сертификация)

ТР 0053054
(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 2000 8536 20	Выключатели автоматические Legrand серии DPX (модели по Каталогу продукции Legrand 2009-2011):	
	25247, 25248, 25249, 25250, 25251, 25252, 25253, 25254, 25255, 25256, 25257, 25327, 25328, 25329, 25330,	
	25331, 25332, 25340, 25341, 25342, 25345, 25346, 25347, 25348, 25349, 25351, 25352, 25353, 25354, 25355,	
	25356, 25364, 25365, 25366, 25368, 25369, 25370, 25371, 25372, 25373, 25380, 25381, 25382, 25388, 25389,	
	25390, 25391, 25401, 25403, 25404, 25405, 25407, 25409, 25410, 25411, 25413, 25415, 25416, 25417, 25419,	
	25421, 25422, 25423, 25427, 25428, 25431, 25521, 25522, 25523, 25524, 25525, 25531, 25532, 25533, 25534,	
	25535, 25536, 25537, 25538, 25539, 25540, 25541, 25542, 25543, 25544, 25545, 25551, 25552, 25553, 25554,	
	25555, 25556, 25557, 25558, 25559, 25560, 25562, 25563, 25564, 25565, 25573, 25574, 25575, 25576, 25577,	
	25578, 25579, 25580, 25600, 25601, 25602, 25603, 25604, 25605, 25606, 25607, 25609, 25610, 25611, 25613	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Я. Тимко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.ПБ03.В.00075

(обязательная сертификация)

ТР 0053055

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 2000 8536 20	Выключатели автоматические Legrand серии DPX (модели по Каталогу продукции Legrand 2009-2011):	
	25614, 25615, 25618, 25619, 25622, 25623, 25626, 25627, 25628, 25629, 25630, 25631, 25632, 25634, 25635,	
	25636, 25638, 25639, 25640, 25643, 25644, 25647, 25648, 25650, 25651, 25652, 25653, 25654, 25655, 25656,	
	25657, 25658, 25659, 25660, 25661, 25663, 25664, 25665, 25668, 25669, 25672, 25673, 25701, 25702, 25703,	
	25704, 25705, 25706, 25707, 25708, 25709, 25710, 25711, 25712, 25713, 25714, 25715, 25716, 25725, 25726,	
	25727, 25728, 25729, 25730, 25731, 25732, 25733, 25734, 25735, 25736, 25737, 25738, 25739, 25740, 25751,	
	25752, 25753, 25754, 25755, 25756, 25757, 25759, 25760, 25761, 25762, 25763, 25764, 25765, 25800, 25801,	
	25802, 25803, 25804, 25807, 25808, 25809, 25810, 25811, 25814, 25815, 25816, 25817, 25818, 25822, 25823,	
	25824, 25825, 25829, 25830, 25831, 25832, 25838, 25839, 25840, 25841	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Я. Тимко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.ПБ03.В.00075 (обязательная сертификация)

ТР 0053056
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 9098-78	Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия. (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 26.05.1978 № 1431);	п.2.3.18
ГОСТ Р 50030.2-99	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели. (Постановление Госстандарта России от 17.12.1999 № 539-ст)	р.5, п.п. 7.1, 7.2.2, 8.3.3.1, 8.3.3.7



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.Я. Тимко

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин