



НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ!! СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IT.ME77.B.00710/20

Серия **RU** № **0210616**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции». Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, этаж/пом 2/151, Адрес места осуществления деятельности: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АББ", Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ НАХИМОВСКИЙ, ДОМ 58, ОФИС 5А.Р5, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АBB S.P.A., Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, 20124 Milan, Via Vittor Pisani, 16, VAT n. IT11988960156. Производственная площадка: АBB S.P.A., Адрес производства продукции: ИТАЛИЯ, Via Enrico Fermi 14 - 03100 Frosinone (FR)

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические серии Formula Air моделей FA2, FA4: отключающая способность: С, N; версия аппарата: /MS; номинальные токи от 800 А до 4000 А; расцепители защиты: Ek 1, Ek 2; функции защиты: L, S, I, G; номинальный ток расцепителя защиты: от 800 А до 4000 А; полюса: 3р – трёхполюсный, 4р – четырёхполюсный; исполнение: F – стационарное или W – выкатное; выводы и обозначение исполнения: HR – горизонтальные выводы, VR – вертикальные выводы; MP – подвижная часть; дополнительные установленные аксессуары: YO, YO2, YC, YU, YR, S51, M, Ek Measuring, RTC, Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ!!!

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 42/01N06E от 15.06.2020, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", RA.RU.21XY01 от 01.04.2015; акт о результатах анализа состояния производства № AA-78/2020 от 09.06.2020 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ!!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия, срок хранения и службы указаны в сопроводительной документации изготовителя. ГОСТ IEC 60947-2-2014, Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели, стандарт в целом

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.06.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 14.06.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Дружинин Дмитрий Алексеевич
(Ф.И.О.)

Дружинин Владимир Алексеевич
(Ф.И.О.)