



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.00015/19

Серия RU № 0126891

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "СибПромТест". Место нахождения: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Телефон: +7 (383) 280-42-58, адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АБ53. Дата регистрации аттестата аккредитации: 21.03.2016 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Коаксиал». Основной государственный регистрационный номер: 1025005602148. Место нахождения: 142211, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, улица Береговая, дом 16. Телефон: 84967723465, адрес электронной почты: koaksial@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Коаксиал». Место нахождения: 142211, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, улица Береговая, дом 16

ПРОДУКЦИЯ Провода силовые гибкие марки ПВКВ, РКГМ на номинальное переменное напряжение до 660 В (с медными жилами, номинальным сечением от 0,20 до 120,0 мм², с изоляцией из кремнийорганической резины, в оплётке из стекловолокна, пропитанной эмалью или термостойким лаком или без оплётки). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К80-09-90 «Провода силовые гибкие». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

КОПИЯ ВЕРНА

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 3584-3555-19, 3585-3556-19 от 21.05.2019 года, выданных испытательной лабораторией «ИЛ-БТ» Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21ML31, акта анализа состояния производства от 14.05.2019 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест», руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы не менее 8 лет. Срок хранения не менее 5 лет. Условия транспортирования и хранения должны соответствовать группе 3 ГОСТ 15150-69. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 26445-85 «Провода силовые изолированные. Общие технические условия». Выдан взамен № RU C-RU.АБ53.В.00014/19 дата выдачи 28.05.2019 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.05.2019 **ПО** 28.05.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Иванасянов Максим Владимирович (ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ирина Сергеевна Иванова (ф.и.о.)

