

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00085/20

Серия **RU** № **0727930**

Дополнительная информация

Условия хранения согласно группы ОЖЗ ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов, при температуре от +50°C до -50°C, относительная влажность (верхнее значение) 100% при 35°C.

Срок службы при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации - указанных в технических условиях ТУ 27.32.13-005-24117095-2017 "Кабели силовые, огнестойкие, бронированные, с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ" составляет 25 лет.
Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011:

ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия" (П.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3 (кроме проверки мин.массы 1м токопр.жилы); 5.2.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.11; 5.2.1.12; 5.2.1.14-5.2.1.17; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1 (п.п.1, 2, 4 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1, 2, 4 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.7.2; 5.2.7.3);

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.2) ПРГО 1.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Анна Алексеевна Тиняева
(Ф.И.О.)

Диана Геннадьевна Герасимова
(Ф.И.О.)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР120.Н.00047
(номер сертификата соответствия)

030534
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭлПром". Адрес: Псковская обл., Новоржевский р-он, г. Новоржев, ул. Пушкина, д. 125, 182440, Российская Федерация. Телефон (81143)2-27-21

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ЭлПром". Адрес: Псковская обл., Новоржевский р-он, г. Новоржев, ул. Пушкина, д. 125, 182440, Российская Федерация. Телефон (81143)2-27-21

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Адрес: г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 110, 180014, Российская Федерация. Телефон/факс (8112)29-21-72, (8112)29-22-72. Свидетельство об аккредитации ЭО № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018 (бессрочно). Телефон/факс (8112)29-21-72, (8112)29-22-72

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГ, ВВГ-П, ВБШв, АВВГ, АВВГ-П, АВБШв с числом жил от 1 до 5, сечениями от 1,5 до 240 мм² включительно.,

код ОКПД 2
27.32.13.110
код ТН ВЭД России

выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.5.2) ПРГО 1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний : № 52.10-20/ПБ, №53.10-20/ПБ от 01.10.2020 – ЭО(ИЛ) ООО «ГРЕД», свидетельство об аккредитации ЭО рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120(бессрочно)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AГ67.B.00085/20 с 09.10.2020 до 08.10.2025, выдан ОС ООО «ГРЕД», рег. № RA.RU.11AГ67; сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P42781 с 28.08.2020, выдан ОС ООО «Гарантия качества», рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01, адрес: 236009, г. Калининград, ул. Колхозная, 4Ж, кв.28; технические условия ТУ 27.32.13-005-24117095-2017.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.10.2020 по 11.10.2023



Руководитель
органа по сертификации
 (подпись, инициалы, фамилия)

Г.С. Федоров

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Ю.В. Герасимов