



№ ТС RU C-RU.АГ67.В.00152

Серия RU № 0151156

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". ул. Николая Васильева, д.110, г. Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112) 62-44-30, (8112) 62-42-69, факс (8112) 62-44-30, адрес электронной почты info@gred.org. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ67 выдан 16.10.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроПром". ОГРН: 1146027005013. Место нахождения: ул. Красноармейская, д.26, литер Б, помещение 21, г. Псков, Псковская область, Российская Федерация, 180016. Фактический адрес: ул. Пушкина, д. 125, г. Новоржев, Псковская область, 182440. Телефон (81143)2-27-21, факс (81143)2-14-88, адрес электронной почты САВPROV@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроПром". Место нахождения: ул. Красноармейская, д.26, литер Б, помещение 21, г. Псков, Псковская область, Российская Федерация, 180016. Фактический адрес: ул. Пушкина, д. 125, г. Новоржев, Псковская область, 182440.

ПРОДУКЦИЯ Провод для стационарной прокладки, с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, на номинальное переменное напряжение 250 В, марок: ПАВ, ПАВВ, количество жил от 2 до 3, сечением от 2,5 до 6,0 мм.кв. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-002-20917449-2014 "Провод для стационарной прокладки в электрических цепях, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика на номинальное напряжение 250 В". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 52.12-14, 53.12-14 от 19.12.2014, выданных Испытательным центром ООО «ГРЕД», рег. № РОСС RU.0001.21АЮ82 от 23.12.2009 до 23.12.2014; сертификата пожарной безопасности № С-RU.ПБ55.В.00251 от 29.12.2014 до 28.01.2018, выданного ОС ПБ ООО "ГРЕД", рег. № ТРПБ.RU.ПБ55 от 23.11.2010 до 22.11.2015; акта о результатах анализа состояния производства № 0160ТС/АП от 20.11.2014 (ОС ООО "ГРЕД" рег. № РОСС RU.0001.11АГ67)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по ГОСТ 15150-69 и ТУ 3551-002-20917449-2014. Гарантийный срок эксплуатации 3 года в соответствии с ТУ 3551-002-20917449-2014.



02.02.2015 ПО 01.02.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

[Signature]
(подпись)

Д.Г. Герасимова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Signature]
(подпись)

Г.С. Федоров
(инициалы, фамилия)