



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АД77.В.00913

Серия RU № 0726315

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Мегалит 23"
 Место нахождения: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 44, литер А, помещение 8-Н
 Адрес места осуществления деятельности: 127474, Россия, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 60
 Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД77, дата регистрации 08.08.2017 года.
 Телефон: +79152309143 Адрес электронной почты: 23megalit@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "ЭЛКАБ" КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
 Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 607684, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, Магистральная улица, строение 5, основной государственный регистрационный номер 1045206903994
 Телефон: +78314562299 Адрес электронной почты: elkab@elkab.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "ЭЛКАБ" КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
 Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 607684, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, Магистральная улица, строение 5

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой, не распространяющий горение, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом жил от 1 до 5 включительно номинальным сечением от 1,5 мм² до 1000 мм² на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марки: АВВГ, АВВШв, ВВГ, ВВГ-П, ВБШв, АВВГнг(А), АВВШнг(А), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-П, ВБШнг(А).
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Технические условия».
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 522Э, 523Э от 09.07.2018 года, выданных Испытательной лабораторией Астанинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», аттестат аккредитации KZ.И.01.0210
 Акта о результатах анализа состояния производства № 20180619-17 от 20.06.2018 года
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности"; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".
 Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2018 ПО 10.07.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

ПО 10.07.2023

Туманишвили Реваз Михайлович
(инициалы, фамилия)

Мигдалович Борис Анатольевич
(инициалы, фамилия)