

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЖ03.B.00042/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0002102

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССКАТ». ОГРН: 1026303857029. Адрес (место нахождения): 446600, Россия, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 1, телефон: +78467027103, факс: +78467027209, электронная почта: info@rosskat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССКАТ». ОГРН: 1026303857029. Адрес (место нахождения): 446600, Россия, Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 1, телефон: +78467027103, факс: +78467027209, электронная почта: info@rosskat.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AЖ03 от 26.09.2016

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, шахтные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, бронированные, с тремя основными медными жилами, номинальным сечением от 25 до 240 мм², с одной жилой заземления, номинальным сечением от 10 до 70 мм², с одной вспомогательной жилой, номинальным сечением от 6 до 10 мм², на номинальное переменное напряжение 1,2 и 6 кВ, марок: КШВЭМБШвнг(A)-LS, КШГВЭМБШвнг(A)-LS. ТУ 3500-047-10995863-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 27.32.14.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 60 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), "см. Приложение 1, бланк № 0002145"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 330С-2019 от 22.11.2019 Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», регистрационный № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2015, регистрационный № TIC 15 100 1810373 от 26.10.2018, сроком до 25.10.2021, выдан Органом по сертификации систем и персонала TÜV Thüringen e.V.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.11.2019

по 24.11.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

RA.RU.11AЖ03

Эксперт (эксперты)

О.В. Исаева

интервал, фамилия

А.В. Таранов

интервал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.AЖ03.B.00042/19
(обязательная сертификация)

№ 0002145

Приложение 1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	п. 5.3 (предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП16 - категория А); п. 5.4 (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД2); п. 5.6 (эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2). Класс пожарной опасности кабельных изделий – П16.8.2.2.2



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

О.В. Исаева

ИНДИВИДУАЛ, ФИЗИЧЕСКОЕ

А.В. Таранов

ИНДИВИДУАЛ, ФИЗИЧЕСКОЕ