

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AЯ41.B.00051

Серия RU № 0059621

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ", улица Малкова, дом 26, город Пермь, Пермский край, Россия, 614087. Телефон /факс (342) 237-95-55, 238-05-92, 237-95-37, адрес электронной почты cskpermstandtest@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ41 выдан 26.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). ОГРН: 1085904004779. Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030. Телефон (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), факс (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030.

ПРОДУКЦИЯ Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В марок: А, АКП, АС, АСКС, АСКП, АСК различных сечений Код ОК 005-93 (ОКП) 35 1100. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 76С-2014 от 06.08.2014, 77С-2014 от 06.08.2014 ИЛ ООО ИЦ "Оптикэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29 от 04.03.2014 до 20.07.2016; сертификата соответствия системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) № РОСС RU.ИК34.К00161 от 17.07.2014, сроком до 17.07.2017, выданного ОС систем менеджмента качества ООО «Центр сертификации и качества «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ» рег. № РОСС RU.0001.13ИК34; акта № 84 от 08.07.2014 оценки возможности стабильного выпуска продукции в соответствии с ГОСТ 839-80, ООО "Камский кабель" на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Гарантийный срок эксплуатации - 4 года с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее: 45 лет для проводов марок А, АС; 25 лет для проводов АКП, АСКП; 10 лет для проводов марок АСК, АСКС. Условия хранения проводов: открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов, в том числе в районах с тропическим климатом, в атмосфере любых типов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 07.08.2014 ПО 06.08.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.С. Боршова
(инициалы, фамилия)

Г.В. Желнина
(инициалы, фамилия)