

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AЯ41.B.00054

Серия RU № 0059624

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ". улица Малкова, дом 26, город Пермь, Пермский край, Россия, 614087. Телефон /факс (342) 237-95-55, 238-05-92, 237-95-37, адрес электронной почты cskpermstandtest@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ41 выдан 26.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). ОГРН: 1085904004779. Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030. Телефон (342)2-195-177, факс (342)2-195-111(сбыт), адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (ООО «Камский кабель»). Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели контрольные не распространяющие горение на напряжение 0,66 кВ марок: КВВГнг(А), АКВВГнг(А), КВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГнг(А)-ХЛ, КВВГзнг(А), АКВВГзнг(А), КВВГЭнг(А), АКВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-ХЛ, АКВВГЭнг(А)-ХЛ, КВВГЭзнг(А), АКВВГЭзнг(А), КВББШнг(А), АКВББШнг(А), КВББШнг(А)-ХЛ, АКВББШнг(А)-ХЛ, КВББШзнг(А), АКВББШзнг(А), КВВГнг(А)-П, АКВВГнг(А)-П различных сечений и климатических исполнений. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К01-37-2003 "Кабели не распространяющие горение. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 84С-2014 от 14.08.2014 ИЛ ООО ИЦ "Оптикэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29 от 04.03.2014 до 20.07.2016; сертификата соответствия системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК34.К00161 от 17.07.2014 сроком до 17.07.2017, выданного ОС систем менеджмента качества ООО «Центр сертификации и качества «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № РОСС RU.0001.13ИК34; ОР 27/04-004-2014 "Оценка риска. Кабели контрольные, не распространяющие горение ТУ 16.К01-37-2003"; акта № 26 от 15.08.2014 оценки возможности стабильного выпуска продукции ООО "Камский кабель" по ТУ 16.К01-37-2003 ООО "Камский кабель" на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде под навесами или в помещениях, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере воздуха. Типовой срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года, со дня ввода кабелей в эксплуатацию. Срок службы кабелей не менее 15 лет, а при прокладке в помещениях, туннелях, каналах - 25 лет.

Срок действия ТР ТС 26.08.2014 ПО 25.08.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. [подпись] (уполномоченное
лицо органа по сертификации)

М.П. [подпись] (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[подпись]

И.С. Боршова
(инициалы, фамилия)

Г.В. Желнина
(инициалы, фамилия)