



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU АЯ51.В 00434

Серия RU № 0178950

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг ООО "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА" Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 13; Телефон: (8662) 74-10-77; Факс: (8662) 74-29-92; E-mail: kcsk@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ51, выдан 26.10.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель" Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361043, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. ОГРН 1020701191477 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 4 по Кабардино-Балкарской Республике. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59 E-mail: bukis@kavkazcabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель" Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361043, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. ОГРН 1020701191477 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 4 по Кабардино-Балкарской Республике. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59 E-mail: bukis@kavkazcabel.ru


ПРОДУКЦИЯ Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке марок СБВГ, СБВГнг, СБВБШвнг, СБПБШв, СБЗПБШв, СБПБШп, СБЗПБШп, СБПу, СБЗПу с диаметром токопроводящих жил 0,8, 0,9, 1,0 мм с числом пар от 1 до 30 или жил от 3 до 61 ГОСТ 31995-2012 «Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия» Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний № 24 от 16.12.2014 г, № 25 от 18.12.2014 г, проведенных в аккредитованном испытательном центре кабельных изделий ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22КБ03 от 16.09.2014 г., адрес: 361043, РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21); сертификата соответствия № C-RU.ПБ72.В.00101 от 01.10.2015 г, выданного Органом по сертификации «КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ» ООО «Флюгистон Эксперт Курск» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ72 от 25.07.2013 г, адрес: 305023, г. Курск, ул. 1-я Кожованная, 31-43); сертификата соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ИК11.К00111 от 22.08.2015 г, выданного Органом по сертификации систем менеджмента качества «Секаб» (регистрационный № РОСС RU.0001.13ИК11, адрес: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5); акта о результатах анализа состояния производства № 952/АСП от 19.11.2014г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производится одним знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза на ярлыке, прикрепленном к барабану, либо на упаковке с сопроводительной документацией. Минимальный срок службы кабелей: без гидрофобного заполнения сердечника – 12 лет, с гидрофобным заполнением сердечника – 17 лет. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 6 по ГОСТ 15150.




07.10.2015

ПО

18.12.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Signature]
[Signature]

Ф. С. ШИРОКОПАНЦ
(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ72.В.00101

№ 0006791

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель»
Адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
ОГРН: 1020701191477, телефон: 8 (86631) 2-29-59, факс: 8 (86631) 2-29-59

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель»
Адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
ОГРН: 1020701191477, телефон: 8 (86631) 2-29-59, факс: 8 (86631) 2-29-59

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации "КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Флогистон Эксперт
Курск". Юридический адрес: 305045, РФ, г. Курск, ул. Ясная, 3-70. Фактический адрес: 305023, РФ, г. Курск, ул. 1-я
Кожевническая, 31-43. ОГРН: 1094632004070, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ72, выдан 25.07.2013 г.
Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой
изоляция в пластмассовой оболочке (марки кабелей указаны в
приложении к сертификату на бланке № 0006791), выпускаемые
по ГОСТ 31995-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 35 6500


код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910.8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ),
пункты 5.2, 5.3 ГОСТ 31565-2012. См. приложение к сертификату на бланке № 0006791,




ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 23/3625-20-2, № 23/3626-20-2 от 27.11.2014 г., проведенных в соответствии с ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011,
ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011, ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 в ИЛ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, аттестат
рег. № ТРПБ.RU.ИН17 от 28.08.2013г., схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества №РОСС RU.ИК11.К00111 от 22.06.2015г., выданный ОС СМК
«Секаб» (№РОСС RU.0001.13ИК11), 111024, РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

Срок действия сертификата соответствия с 01.10.2015 по 04.12.2019



Руководитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации
Эксперт (эксперты)
[Handwritten signatures and stamps]

И.В. Глушенко
И.Л. Остапенко
[Official stamps]

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ72.В.00101

(обязательная сертификация)

№ 8006724

Заявитель: Акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель»
 Адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
 361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
 ОГРН: 1020701191477, телефон: 8 (86631) 2-29-59, факс: 8 (86631) 2-29-59

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделий или комплекса	Подтверждаемые требования ГОСТ 31565-2012
Кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке или шланге из поливинилхлоридного пластика марок СБВГ, СБПБ6Шв, СБЗПБ6Шв номинальным диаметром токопроводящих жил 0,8; 0,9; 1,0 мм с числом пар от 1 до 30 или жил от 3 до 61 (согласно таблиц 2 и 3 ГОСТ 31995-2012).	пункт 5.2 - предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) - О1 Класс пожарной опасности - О1.8.2.5.4
Кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке или шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести марок СБВГнг, СБВБ6Шанг номинальным диаметром токопроводящих жил 0,8; 0,9; 1,0 мм с числом пар от 1 до 30 или жил от 3 до 61 (согласно таблиц 2 и 3 ГОСТ 31995-2012).	пункт 5.3 - предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) - П16 Класс пожарной опасности - П16.8.2.5.4



Заводитель (заместитель руководителя)
 Юридический отдел по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
 ПОДПИСЬ

И.В. Глуценко

Е.Л. Остапенко