



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ51.B.00542

Серия RU № 0179072

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг ООО "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА" Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 13; Телефон: (8662) 74-10-77; Факс: (8662) 74-10-20  
E-mail: kbcsk@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ51 выдан 09.10.2014 г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель"  
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361043, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. ОГРН 1020701191477 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 4 по Кабардино-Балкарской Республике, серия 07 № 001873805. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59 E-mail: bukis@kavkazcabel.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество "Кабельный завод "Кавказкабель"  
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 361043, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21. ОГРН 1020701191477 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное Межрайонной инспекцией ФНС № 4 по Кабардино-Балкарской Республике, серия 07 № 001873805. Телефон/факс: 8(86631) 2-29-59 E-mail: bukis@kavkazcabel.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели гибкие с медными жилами на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с медным экраном или без него марок КГВВ, КГВВ-ХЛ, КГВЭВ, КГВЭВ-ХЛ, КГВВнг(А), КГВВнг(А)-ХЛ, КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-ХЛ, КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS с числом жил от 1 до 70 номинальным сечением жил от 0,5 мм<sup>2</sup> до 400 мм<sup>2</sup>, выпускаемые по ТУ 3500-023-00214480-2006 «Кабели гибкие с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия»  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов сертификационных испытаний №№ 11, 12 от 22.04.2016 г, проведенных в аккредитованном испытательном центре кабельных изделий (ИЦКИ) АО «Кабельный завод "Кавказкабель"» (аттестат № РОСС RU.0001.22КБ03 от 21.10.2015 г., адрес: 361043, РФ, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21, тел. (86631) 2-24-95); сертификата соответствия № C-RU.ПБ72.B.00110 от 11.01.2016 г, выданного Органом по сертификации «КУРСК-ПОЖЭКСПЕРТ» ООО «Флогистон Эксперт Курск» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ПБ72 от 25.07.2013 г, адрес: 305023, РФ, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, 31-43); сертификата соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ИК11.К00111 от 22.06.2015г., выданного ОС систем менеджмента качества «Секаб» (рег. № РОСС RU.0001.13ИК11, адрес: 111024, РФ, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5) и акта о результатах анализа состояния производства № 87/АСП от 07.04.2016 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производится единым знаком обращения на рынке государств - членов Таможенного союза на щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте и в товаросопроводительной документации. Срок службы кабелей - не менее 8 лет при условии соблюдения требований при хранении, прокладке (монтаже) и эксплуатации. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** 25.04.2016 ПО 24.04.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**Руководитель (уполномоченное лицо)** органа по сертификации

**Эксперт (эксперт-аудитор)**  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Г.Г. Галицын

(инициалы, фамилия)

Ф. С. Никогосьянц

(инициалы, фамилия)