



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ГА02.В.00577

Серия RU № 0452490

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ГАММА-СЕРТИФИКАЦИЯ", Адрес: 127018, Россия, город Москва, Суцевский Вал, дом 9, строение 1, Телефон: +79168801941, E-mail: info@gamma-cert.com, Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11ГА02, 28.11.2016

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «НПК «Инкотекс» (ООО «НПК «Инкотекс»). Адрес места нахождения: 105484, Россия, город Москва, 16-я Парковая улица, дом 26, ОГРН: 5087746597835, Телефон: (495)785-02-76, E-mail: sale@incotwx.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «НПК «Инкотекс» (ООО «НПК «Инкотекс»). Адрес места нахождения: 105484, Россия, город Москва, 16-я Парковая улица, дом 26

**ПРОДУКЦИЯ** Счётчики электрической энергии статические трёхфазные тип «Меркурий 234», модели по приложению (бланк № 0317905). Серийный выпуск. Выпускаемой по АВЛГ.411152.033 ТУ «Счётчики электрической энергии статические трёхфазные «Меркурий 234»

КОД ТН ВЭД ТС 9028301900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 6950517 от 23.05.2017 года, ЗАО ИЦ «Спектр-К», аттестат аккредитации № RA.RU.21ГД02, выдан 25 августа 2015г. Федеральной службой по аккредитации, 156019, г. Кострома, ул. П.Щербины, 9, тел/факс +7 (4942) 42-98-74; акт анализа состояния производства № 572-576 от 15.05.2017г., схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев, гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня изготовления; условия хранения в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012: температура окружающего воздуха от -45 до +75 °С; относительная влажность воздуха 95 %, при температуре 30 °С; Средний срок службы до первого капитального ремонта не менее 30 лет (220000 часов). Место нанесения единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза - на изделии, упаковке и в прилагаемых к нему эксплуатационных документах. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС по приложению (бланк № 0317906)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.05.2017

ПО 30.05.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

Жевлакова Елена Георгиевна  
(инициалы, фамилия)

Юрцев Олег Олегович  
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.ГA02.В.00577

Серия RU № 0317905

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9028301900	<p>Счётчики электрической энергии статические трёхфазные тип «Меркурий 234», модели:                      Меркурий 234ARTM2- OX P O B L1 C . R(C,G,L1,L2,Q,E,F), где:                      Меркурий – торговая марка счётчика;                      234 – серия счётчика;                      AR – тип измеряемой энергии: А – активной энергии, R – реактивной энергии;                      Т – наличие внутреннего тарификатора;                      М – наличие смежных модулей;                      2 – двунаправленный (отсутствие цифры 2 означает, что счётчик однонаправленный);                      OX – модификации, подразделяемые по максимальному току и классу точности, принимает значение от 0 до 7;                      P – наличие профиля;                      O – наличие внутреннего реле отключения нагрузки;                      B – подсветка ЖКИ;                      L1 – модем PLC-I;                      C – интерфейс 1 (CAN);                      R(C,G,L1,L2,Q,E,F)- интерфейс 2 (для счётчиков с индексом М): R – интерфейс RS-485; L1 – модем PLC-I; L2 – модем PLC-II; G – GSM-модем; E – Ethernet; Q – модуль измерения качества электроэнергии; F – радиомодуль; C – интерфейс CAN.                      Отсутствие буквы в условном обозначении означает отсутствие соответствующей функции</p>	<p>АВЛГ.411152.033 ТУ «Счётчики электрической энергии статические трёхфазные «Меркурий 234»</p>



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
 М.П.  
 Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)  
*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Жевлакова Елена Георгиевна  
 (инициалы, фамилия)  
 Юрцев Олег Олегович  
 (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU. GA02. B.00577

Серия RU № 0317906

Сведения по сертификату соответствия

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»:  
 ГОСТ 12.2.091-2012 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования»,  
 СТБ EN 50366-2007 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Поля электромагнитные. Методы оценки и измерения"

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»:  
 ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии».



\_\_\_\_\_  
 Руководитель (уполномоченное  
 лицо) органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
 Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Жевлакова Елена Георгиевна  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
 Юрцев Олег Олегович  
 (инициалы, фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.011.A № 44482/1

Срок действия до 22 ноября 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Счетчики электрической энергии статические трехфазные "Меркурий 234"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная  
компания "Инкотекс" (ООО "НПК "Инкотекс"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 48266-11


ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
АВЛГ.411152.033 РЭ1, Приложение Г с изменением №1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 16 лет

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального  
агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 января 2017 г.  
№ 9

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С.Голубев

"20" 01 ..... 2017 г.

Серия СИ

№ 027870