

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.ГБ06.В.00501

Серия RU № 0190119

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГУП «ВНИИФТРИ» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»)

Адрес: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Менделеево; телефон/факс +7 (495) 526-63-03; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ06 от 25 апреля 2013 выдан Росаккредитацией

взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Эридан»

Адрес: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12

ОГРН: 1026600667873; телефон/факс +7(343) 351-05-07; e-mail: market@eridan-zao.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Эридан»

Адрес: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12

ПРОДУКЦИЯ

Коробка коммутационная взрывозащищенная типа ККВ-07е

Технические условия ТУ 3464-013-43082497-09

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536 90 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 15.1944 от 13.03.2015
ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ» (№ РОСС RU.0001.21ИП09 до 27 апреля 2015)
2. Акт о результатах анализа состояния производства от 15.08.2014.
3. Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ФК55.К00049 до 12.12.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) - в соответствии с ТУ 3464-013-43082497-09.
Сертификат действителен с Эк-приложением на трёх листах и с Приложением на бланке № 0200332.
Схема сертификации: IС



17.03.2015

ПО

16.03.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Г.Е. Епихина

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.С. Ольхов

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-RU.ГБ06.В.00501

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию Серия RU № 0200332

Сертификат соответствия распространяется на коробку коммутационную взрывозащищенную типа ККВ-07е исполнений: ККВ-07е-П, ККВ-07е-У, ККВ-07е-Т, ККВ-07е-К, ККВ-07е-А-П, ККВ-07е-А-У, ККВ-07е-А-Т, ККВ-07е-А-К. Исполнения отличаются количеством и расположением кабельных вводов.

Обеспечение взрывозащиты

Коробка ККВ-07е в части взрывозащиты соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998). Коробке коммутационной взрывозащищенной типа ККВ-07е установлена маркировка взрывозащиты

1ExdIICT4/T5/T6 X

Условия применения

Знак «X», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает:

- при эксплуатации коробки при температуре окружающей среды выше 70°C необходимо применять кабель, рассчитанный на работу при температуре выше 70°C;
- коробка должна применяться с кабельными вводами завода-изготовителя или другими сертифицированными кабельными вводами, которые обеспечивают вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», уровень взрывозащиты 1, подгруппу IIC и степень защиты оболочки не ниже IP67. Кабельные вводы должны иметь рабочий температурный диапазон, соответствующий условиям эксплуатации коробки.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Г.Е. Епихина

(инициалы, фамилия)

Н.С. Ольхов

(инициалы, фамилия)