ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.MA09.B.00056

Серия RU № 0054317

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", Адрес: Россия, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44, Фактический адрес: Россия, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44, Телефон: 83822700900 (доп. 13010), Факс: 83822700900 (доп. 13034), E-mail: rybalko_o@niki.ru Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10МА09, 28.05.2013, Федеральная служба по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Электрокабель "Кольчугинский завод", Адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3, Фактический адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3, ОГРН: 1023300711774, Телефон: 84924595333, Факс: 84924595333, E-mail: ekz@elcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Электрокабель "Кольчугинский завод", Адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3, Фактический адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Кабели для систем управления и сигнализации, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, марок: КПЭПнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭППЭПнг(А)-HF, КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУГППнг(А)-FRHF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)-FRHF. Серийный выпуск, ТУ16.К71-338-2004 "Кабели для систем управления и сигнализации, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов"

КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768

КОПИЯ ВЕРНА

24.11.14

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 63/ТС от 15.08.2014 испытательного центра кабельной продукции Автономной некоммерческой организации "Центр по сертификации кабельной продукции "СЕКАБ", рег. № РОСС RU.0001.21МЕ73 от 28.10.2011 по 28.10.2016, протокол испытаний № 89 от 24.09.2014 испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", рег. № РОСС RU.0001.21МА08 от 28.05.2013 по 28.05.2018, акт о результатах анализа состояния производства № 38 от 10.07.2014 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", рег. № РОСС RU.0001.10МА09 от 28.05.2013 по 28.05.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе при температуре воздуха от +60 до -50 °С и относительной влажности воздуха 80 %. Срок хранения: под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы кабелей - не менее 40 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.09.2014 **ПО** 28.09.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

ОТК

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) О.Э.Рыбалко (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Ю.А.Мордвинов (инициалы, фамилия)