



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MA09.B.00075

Серия RU № 0054340

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", Адрес: Россия, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44, Фактический адрес: Россия, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44, Телефон: 83822700900 (доп. 13010), Факс: 83822700900 (доп. 13034), E-mail: rybalko_o@niki.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10MA09, 28.05.2013, Федеральная служба по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод", Адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3, Фактический адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3, ОГРН: 1023300711774, Телефон: 84924595333, Факс: 84924595333, E-mail: ekz@elcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод", Адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3, Фактический адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные не распространяющие горение, марок: АКВВГнг(A), КВВГнг(A), АКВВГнг(A)-ХЛ, КВВГнг(A)-ХЛ, АКВВГзнг(A), КВВГзнг(A), АКВВГЭнг(A), КВВГЭнг(A), АКВВГЭнг(A)-ХЛ, КВВГЭнг(A)-ХЛ, АКВВГЭзнг(A), КВВГЭзнг(A), АКВБбШнг(A), КВБбШнг(A), АКВБбШнг(A)-ХЛ, КВБбШнг(A)-ХЛ, КВВГнг(A)-П, АКВВГнг(A)-П. ТУ16.К01-37-2003 "Кабели не распространяющие горение". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 131, № 132, № 133 от 28.01.2015 испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", рег. № РОСС RU.0001.21MA08 от 28.05.2013 по 28.05.2018, акт о результатах анализа состояния производства № 67 от 12.12.2014 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", рег. № РОСС RU.0001.10MA09 от 28.05.2013 по 28.05.2018, стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 1508-78 "Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ГА45.К00024 от 16.09.2014 органа по сертификации систем менеджмента качества Ассоциации по сертификации "Русский Регистр", рег. № РОСС RU.0001.21ГА45

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения кабелей по группе ОЖ4 ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей: под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы кабелей - не менее 30 лет.

Срок действия для сертификатов с 30.01.2015 по 29.01.2020 включительно

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

О.Э.Рыбалко (инициалы, фамилия)

Т.Н.Яковлева (инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА