



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MH06.B.01215/21

Серия **RU** № **0306891**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации продукции "Стандарт-Сертлит"

Место нахождения: 105082, РОССИЯ, город Москва, ул. Почтовая Б., д. 55/59, стр. 1, офис 59, 60, 61, 62

Адрес места осуществления деятельности: 105082, РОССИЯ, город Москва, ул. Почтовая Б., д.55/59, стр.1, оф. 359

Аттестат аккредитации № RA.RU.11MH06 срок действия с 16.07.2015

Телефон: +79039621718 Адрес электронной почты: standart.sertlit@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЦВЕТЛИТ"

Место нахождения: 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, шоссе Александровское, дом 22, Кабинет 23

ОГРН 1191326002130

Телефон: (8342) 29-16-19 Адрес электронной почты: priem@zvetlit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЦВЕТЛИТ"

Место нахождения: 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, шоссе Александровское, дом 22, Кабинет 23

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, марок: КГ, КГ-ХЛ; кабели силовые гибкие с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, марок КГТП, КГТП-ХЛ; кабель силовой гибкий с медными жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющей горение марки КГРВнг(A)-LS; кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марки: КГН; кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющей горение, марки: КГнг(A)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-032-37041459-2020
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2/09/К-1682 от

22.01.2021 года, выданного Филиалом товарищества с ограниченной ответственностью "Прикаспийский Центр

Сертификации" (регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.T.02.0199)

Акта о результатах анализа состояния производства № 804-12 от 21.12.2020г.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ 24334-80 "Кабели силовые для вращающейся прокладки. Общие технические требования", ГОСТ 18690-2012 "Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение", ГОСТ 22483-2012 "Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров", ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.02.2021

ПО 04.02.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Потёмкина Наталья Анатольевна

(Ф.И.О.)

Моисеева Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)