



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MH10.B.00340/20

Серия **RU** № **0180365**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП". Адрес места нахождения: Российская Федерация, 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10MH10 от 24.06.2015. Телефон +7(347)2460717, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Кирскабель». Адрес места нахождения: улица Ленина, дом 1, Верхнекамский район, город Кирс, Кировская область, Российская Федерация, 612820. ОГРН: 1064303005040. Номер телефона +7(83339)9-62-01, адрес электронной почты kcz@kirsicable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Кирскабель». Адрес места нахождения: улица Ленина, дом 1, Верхнекамский район, город Кирс, Кировская область, Российская Федерация, 612820

ПРОДУКЦИЯ Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В с номинальным сечением от 16 до 1000 мм.кв. включительно марки А, с номинальным сечением алюминиевой части от 16 до 1000 мм.кв. включительно и с номинальным сечением стального сердечника от 2,7 до 336 мм.кв. включительно марок АС, АСК, АСКС, АСКП. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 839-80 "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7614 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 22-ТС от 21.04.2020, № 23-ТС от 22.04.2020, № 24-ТС от 23.04.2020, № 25-ТС от 24.04.2020, № 26-ТС от 27.04.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Метрология и Испытания", аттестат аккредитации № RA.RU.21KB24, акта о результатах анализа состояния производства № 257ТС-19 от 31.01.2020, паспортов качества № 12000107 от 11.01.2020, № 12000472 от 18.01.2020, № 12000755 от 26.01.2020, № 12000045 от 09.01.2020, № 12000437 от 17.01.2020, паспорта К03.ПС0ЭТ.Е1200.00001 от 26.01.2020.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ 839-80 "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия". Условия хранения - группа 8 и 9 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок эксплуатации - 4 года. Срок службы не менее 45 лет для проводов марок А, АС; не менее 25 лет для проводов марок АСКП; не менее 10 лет для проводов марок АСК, АСКС

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.04.2020

ПО 27.04.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Шавалдина Валентина Викторовна

(Ф.И.О.)

Винокурова Елена Павловна

(Ф.И.О.)