

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00212/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025684

Акционерное общество «Шнейдер Электрик». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп. 1. ОГРН: 1027739393637. Телефон: +7 (495) 777-99-90. Факс: +7 (495) 777-99-92. E-mail: ru.ccc@se.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Систем Сенсор Технологии». Адрес: 399071, Россия, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 47. ОГРН: 1154827010392. Телефон: +7 (4742) 51-79-06.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные комбинированные адресно-аналоговые серии ESM122051TE(I), выпускаемые по ТУ 26.30.50-015-42107002-2017, модели и перечень принадлежностей – в соответствии с Приложением № 0009000. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ст. 83, ст.103. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменением № 1) (пункты: 4.2.1.4-4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2-4.5.1.5, 4.7.1.2-4.7.1.6).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Э-3/08-2019 от 02.08.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 004/ОС-19 от 13.05.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 26.30.50-015-42107002-2017, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.08.2019 по 04.08.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

М.Б. Ясколко

инициал, фамилия

И.А. Поединцев

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00212/19

(обязательная сертификация)

№ 0009000

Извещатели пожарные комбинированные адресно-аналоговые
серии ESMI22051TE(I), выпускаемые по ТУ 26.30.50-015-42107002-2017
код ОКПД2 26.30.50.121, код ТН ВЭД 8531 10 300 0

Перечень моделей извещателей

| № п/п | Наименование | Цвет корпуса | Изолятор короткого замыкания |
|-------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | ИП212/101-6-AIR «ESMI22051TE/ZZ» | Белый, слоновая кость (IV), черный (BK) | Нет |
| 2 | ИП212/101-7-AIR «ESMI22051TEI/ZZ» | Белый, слоновая кость (IV), черный (BK) | Есть |

Дополнительная информация:

ZZ – цвет извещателя (IV – слоновая кость; BK - черный; нет обозначения – белый)

Используемые принадлежности

| № п/п | Обозначение | Наименование |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | B501AP, B501AP-IV, B501AP-BK, B524HTR, B524HTR-W | Базы извещателей |
| 2 | B524RTE, B524RTE-W | Релейные базы |
| 3 | SMK400EAP, SMK400EAP-IV | Монтажные коробки (белая) |
| 4 | RMK400AP, RMK400AP-IV, WB-1AP, WB-1AP-IV | Монтажный комплект |
| 5 | XR-2 | Съемник |
| 6 | XP-3, XP-4 | Штанга |
| 7 | M02-04-00 | Магнит |
| 8 | WM2348 | Бокс для настенной установки |
| 9 | DNRE | Монтажный комплект для воздуховодов |
| 10 | DST1, DST1,5, DST3, DST5, DST10 | Воздухозаборные трубы |
| 11 | F36-05-00 | Сменный фильтр |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signatures)

М.Б. Ясколко

инициалы, фамилия

И.А. Поединцев

инициалы, фамилия