

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00104/20

Серия **RU** № **0230296**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ». Место нахождения (адрес юридического лица): 630015, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Королева, дом 40, корпус 40, офис 556. Основной государственный регистрационный номер: 1035400533519. Телефон: +73833638491. Адрес электронной почты: korablenkov@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ». Место нахождения (адрес места осуществления деятельности): 630015, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Королева, дом 40, корпус 40, офис 556. Основной государственный регистрационный номер: 1035400533519.

ПРОДУКЦИЯ Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «МАГИСТРАТОР», согласно Приложению №1 на одном листе (бланк №0732729), выпускаемые по ТУ 4372-003-70515668-04 «Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «МАГИСТРАТОР»». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-626/10-2020 от 28.10.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90), протокола 81 ОС-20 от 29.10.2020 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01 Акта анализа состояния производства № 515-СС/10-2020 от 16.10.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок с даты изготовления 5 лет. Срок службы 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.10.2020 **ПО** 29.10.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Максимова
(подпись)

Голубева
(подпись)



Максимова Марина Александровна
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)

