

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00313/19

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011025

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТРА-СПЕЦАВТОМАТИКА".

Место нахождения: 630015, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ПЛАНЕТНАЯ, ДОМ 30, КОРПУС 5, ЭТАЖ 1 (ЮЖНЫЕ БЫТОВЫЕ).

ОГРН 1025401937043, телефон +73832787259, факс +73832787259, e-mail: etra.s@yandex.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТРА-СПЕЦАВТОМАТИКА".

Адрес производства продукции: 630015, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ПЛАНЕТНАЯ, ДОМ 30, КОРПУС 5.

ОГРН 1025401937043, телефон +73832787259, факс +73832787259, e-mail: etra.s@yandex.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный газовый взрывозащищенный ИП435-4-Ех «Сегмент», выпускаемый по ТУ 26.30.50-006-50385815-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10 300 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".

ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", п.п. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.6, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.13.1.2-4.13.1.6, 4.13.1.8, 4.2.3, 4.13.1.9.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-703/12-2019 выдан 02.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90; протокол 7520-8096-19 выдан 14.11.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория «ИЛ БТ» Общества с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС» RA.RU.21ML31. Акт анализа состояния производства № 224-СС/04-2019 от 12.04.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

03.12.2019

по

02.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна  
инициалы, фамилияФедорова Наталия Александровна  
инициалы, фамилия