



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB24.B.02238

Серия RU № 0240806

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, адрес электронной почты info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB24 выдан 10.09.2014 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Кирскабель». ОГРН: 1064303005040. Место нахождения: 612820, Кировская область, город Кирс, улица Ленина, дом 1, Российская Федерация. Фактический адрес: 612820, Кировская область, город Кирс, улица Ленина, дом 1, Российская Федерация. Телефон: +7(83339) 96-2-01, Факс: +7(83339) 2-36-10, Адрес электронной почты: kkz@kirscable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Кирскабель». Место нахождения: 612820, Кировская область, город Кирс, улица Ленина, дом 1, Российская Федерация. Фактический адрес: 612820, Кировская область, город Кирс, улица Ленина, дом 1, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые и контрольные огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами числом от 1 до 37, сечением от 1 до 1000 мм², с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ марок ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-339-2004 «Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности № C-RU.ПБ57.В.02690, № C-RU.ПБ57.В.02691 от 24.03.2015 по 23.03.2018, выданного ОС ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ .RU.ПБ57, выдан 24.03.2015; сертификата соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИФ26.К00048 от 18.10.2013 по 30.11.2015, выданного ОС систем менеджмента качества ООО «Интерсертифика-ТЮФ», № РОСС RU.0001.13ИФ26; протоколов испытаний №№ 114ТС-03/2015, 115ТС-03/2015 от 18.03.2015 ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 по 28.10.2016; адрес: 302020, РФ, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., д. 5; акта о результатах анализа состояния производства № 2359 от 17.03.2015.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (служба) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Маркировка единым знаком обращения на рынке в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 25.03.2015 ПО 24.03.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Н.Е. Теренина

(инициалы, фамилия)

М.П. Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П. Башутина

(инициалы, фамилия)