



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB24.B.03859

Серия RU № 0348922

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, Фактический адрес: 121471, Россия, Москва, Можайское шоссе, дом 29, Телефон: +74957415932, Факс: +74957415932, E-mail: info@standart-test.ru, Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11AB24, 10.09.2014 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ"

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЭЛКАБ» - Кабельный завод, Адрес: РОССИЯ, 607684, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Школьная, Фактический адрес: РОССИЯ, 607684, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Школьная, ОГРН: 1045206903994, Телефон: +78314524999, Факс: +78314562299, E-mail: elkab@elkab.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЭЛКАБ» - Кабельный завод, Адрес: РОССИЯ, 607684, Нижегородская область, Кстовский район, поселок Ждановский, улица Школьная

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные не распространяющие горение в холодостойком исполнении, марки КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ, КВБбШнг(А)-ХЛ, АКВВГнг(А)-ХЛ, АКВВГЭнг(А)-ХЛ, АКВБбШнг(А)-ХЛ, с медными или алюминиевыми жилами, числом от 4 до 61 включительно, сечениями от 0,75 до 10,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ. Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-002-73935218-2012 «Кабели силовые и контрольные в холодостойком исполнении не распространяющие горение»

КОД ТН ВЭД ТС 854449

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 87ТС-05/2016, 88ТС-05/2016 от 19.05.2016. ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016. Сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности № C-RU.ПБ57.B.01491 от 26.12.2012 по 25.12.2017, выданного ОС ООО «ПожСтандарт», 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Акта о результатах анализа состояния производства № 3995 от 05.05.2015 органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «Стандарт-Тест», регистрационный № РОСС RU.0001.11AB24 до 20.05.2016, 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения на рынке. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной или в коллутационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 19.05.2016 ПО 18.05.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Козийчук Л.В.
 (инициалы, фамилия)

Башутина М.П.
 (инициалы, фамилия)

