



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB24.B.08240

Серия RU № 0638486

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукция Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: +74959891249, +74957415932. Адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Севкабель".  
Основной государственный регистрационный номер: 1117847237727.  
Место нахождения: 199106, Россия, город Санкт-Петербург, улица Кожевенная линия, дом 40  
Телефон: (812)3222323, адрес электронной почты: office@sevka.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Севкабель".  
Место нахождения: 199106, Россия, город Санкт-Петербург, улица Кожевенная линия, дом 40

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые гибкие, с медными жилами, с изоляцией из резины, или из резины на основе этиленпропиленового каучука (EPDM), или из теплостойкой резины, с оболочкой из резины, или из маслостойкой резины, не распространяющей горение, с числом основных жил из ряда (1; 2; 3; 4), нулевых жил или жил заземления из ряда (0; 1), вспомогательных жил из ряда (0; 1) номинальным сечением от 0,75 до 150 мм<sup>2</sup>, на напряжение 400 В, марок: КГ, КТГ, КГН, КГНТ, КПП, КППТ.  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-002-46671337-2009.  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ Р7696-17-0001.Т-044.16, Р7697-17-0001.Т-044.16, Р7698-17-0001.Т-044.16, Р7699-17-0001.Т-044.16 от 14.12.2017 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТЕСТ", аттестат аккредитации № 044/Т-044. Акта о результатах анализа состояния производства № 836006 от 17.11.2017 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ", регистрационный № RA.RU.11AB24. Комплекта эксплуатационной документации.  
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ ИЕС 60245-4-2011 "Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели"; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С на открытых специально оборудованных площадках не более 6 мес. Срок службы кабелей КГН; КГНТ – не менее 1,5 лет, КГ; КТГ; КПП; КППТ – не менее 2 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 14.12.2017 **ПО** 13.12.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Козийчук Лина Васильевна  
(инициалы, фамилия)

Тюльпина Ксения Сергеевна  
(инициалы, фамилия)

**КОПИЯ ВЕРНА**

подпись