



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME80.B.00040

Серия RU № 0042902

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «СЕКАБ»

Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5

тел.+7 (499) 670-96-23, тел./факс +7 (495) 362-58-39, E-mail secab@mail.ru,

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ME80 от 17.05.2013 г. по 13.05.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Иркутсккабель»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 666034, г. Шелехов Иркутской обл.,

ул. Индустриальная, 1

ОГРН 1023802256015, телефон (395-50) 529-01; факс (395-50) 529-04, e-mail: info@irkutskkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Иркутсккабель»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 666034, г. Шелехов Иркутской обл.,

ул. Индустриальная, 1

ОГРН 1023802256015, телефон (395-50) 529-01; факс (395-50) 529-04, e-mail: info@irkutskkabel.ru

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжения 0,66 и 1 кВ марок ВВГ, ВВГЭ, ВБШв, АВВГ, АВВГЭ, АВБШв, ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВВГнг(А), АВВГЭнг(А), АВБШвнг(А), ПвВГ, ПвВГЭ, ПвБШв, АПвВГ, АПвВГЭ, АПвБШв, ПвБШвнг(В), АПвБШвнг(В), ПвБШп, АПвБШп

ТУ 16-705.499-2010, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), статья 4 (см. Приложение – бланк № 0046029)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 23-К, 24-К, 25-К, 26-К от 25.04.2014 г., проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории АНО «СибНИЦ», № РОСС RU.0001.21КБ28 от 23.04.2013 г. по 22.12.2015 г., Российская Федерация, 666030, г. Шелехов Иркутской обл., ул. Индустриальная, 1.

Протоколов испытаний № 44-20/ТС от 06.05.2014 г.; №№ 45-20/ТС, 46-20/ТС от 07.05.2014 г., проведенных в испытательном центре кабельной продукции АНОЦ «Секаб», № РОСС RU.0001.21ME73 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г., Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

Акта проверки стабильности производства № 7 от 27.03.2014 г., проведенной ОС АНОЦ «Секаб», № РОСС RU.0001.11ME80 от 17.05.2013 г. по 13.05.2015 г., Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с. Маркирование продукции производить единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза (размером не менее 5 мм) на щеке барабана, ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, и в товаросопроводительной документации. Срок службы кабелей – не менее 30 лет. Условия транспортирования и хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ 2 по ГОСТ 15150.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.05.2014 ПО 12.05.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Т.Г. Изюмова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Е.Б. Трофимова
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.ME80.B.00040

Серия RU № 0046029

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31996-2012	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия	пункты 4.4-4.6; 5.2.1.1; 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 м токопроводящей жилы); 5.2.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.11; 5.2.1.12 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве материала внутренней оболочки); 5.2.1.13 - 5.2.1.17; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.3; 5.2.5.1 (таблица 11, пункты 1-5); 5.2.5.2 (таблица 12, пункты 1, 2, 4); 5.2.5.3; 5.2.7.2; 5.2.7.3
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	пункты 5.2, 5.3



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.Г. Изюмова
(инициалы, фамилия)

Е.Б. Трофимова
(инициалы, фамилия)