



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.ME97.B.00031

Серия RU № 0040070

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Автономной некоммерческой организации
Сертификационный центр "НИСЦЭО-Радан". Россия, 664048, г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом
184, тел./факс (3952)445-905, e-mail: nisceo@mail.ru. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME97 выдан
23.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Иркутсккабель». ОГРН: 1023802256015. Адрес:
Российская Федерация, 666034, город Шелехов Иркутской области, улица Индустриальная, дом 1.
Телефон +7(395-50)529-01, факс +7(395-50)529-04, e-mail info@irkutskkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Иркутсккабель». Место нахождения:
Российская Федерация, 666034, город Шелехов Иркутской области, улица Индустриальная, дом 1.
Фактический адрес: Российская Федерация, 666034, город Шелехов Иркутской области, улица
Индустриальная, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией, в свинцовой и алюминиевой оболочке
с четырьмя жилами одинакового сечения 150, 185 и 240 мм², на напряжение 1 кВ, марок: ААШв, ААП2лШв,
ААБлГ, ААПлГ, АСБГ, АСШв, ЦАСШв, ЦАСБГ, ЦААШв, ЦААБлГ, ЦААПлГ, ААБл, ААБ2л, ААПл, ААП2л,
АСБ, АСБл, АСБ2л, АСПл, АСП2л, АСКл, ЦАСКл, ЦАСПл, ЦАСБ, ЦАСБл, ЦАСБ2л, ЦААБл, ЦААБ2л,
ЦААПл, ЦААП2л. ТУ 16.К22-014-99 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с четырьмя
жилами одинакового сечения. Технические условия» (с изменениями 1-V.2009, 2- V.2013). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№42-К, 43-К, 44-К, 45-К от
08.08.2014г.испытательной лаборатории АНО "Сибирский Независимый Испытательный Центр", рег.№РОСС
RU.0001.21КБ28 от 23.04.2013г. до 22.12.2015г. ;
протоколов испытаний №21-П, №22-П от 15.08.2014г. испытательной лаборатории ООО "Метрология и
испытания", рег.№РОСС RU.0001.21КБ24 от 22.11.2013г. до 17.02.2016г. ;
Акта анализа состояния производства сертифицируемой продукции №35В ТР ТС от 18.08.2014г. ОС АНО СЦ
"НИСЦЭО-Радан", рег.№РОСС RU.0001.11ME97 до 25.07.2016г. ;
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения -группа ОЖ4 по ГОСТ 15150, допускается группа ОЖ3 по
ГОСТ 15150. Срок хранения- на открытых площадках- не более 2 лет, под навесом- не более 5 лет, в закрытых помещениях- не более 10
лет. Срок службы- не менее 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации кабелей- 4,5 года со дня ввода в эксплуатацию. Маркировка
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на шке барабана или на ярлыке,
прикрепленном к барабану или бухте, в сопроводительной технической документации (ст.8 ТР ТС 004/2011).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.08.2014 **ПО** 21.08.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Т.С. Наймушина
(подпись)

Т.С. Наймушина
(инициалы, фамилия)

И.Н. Эпова
(подпись)

И.Н. Эпова
(инициалы, фамилия)