



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-SE.ME77.B.02738

Серия RU № 0400585

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.eimash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, Россия, г Москва, Нахимовский проспект, дом 58, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ABB AB, Control Products, Место нахождения (адрес юридического лица): Швеция, Motorgrand 20, 72161, Vasleras, (см. Приложение – бланк № 0282228)

ПРОДУКЦИЯ

Зуммеры, со световой индикацией моделей: СВ1-601*, СВ1-602*, СВ1-603*, СВ1-611*, СВ1-612*, СВ1-613*, без световой индикации моделей: СВ1-621В, СВ1-622В, СВ1-623В, СВ1-631В, СВ1-632В, СВ1-633В, где * - буквы «G, R, Y» - цвет индикации, Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60947-5-1

КОД ТН ВЭД ТС 8531809500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

КОПИЯ

НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 12/01N03E от 24.03.2017, RA.RU.21XU01, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность", от 01.04.2015; акт о результатах анализа состояния производства № АА-55/2017 от 16.03.2017 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления. Срок службы – 10 лет или > 5 000 коммутаций при токе в соответствии с техническими характеристиками. Срок хранения не определен. Условия хранения: температура - от 40 гр. С до +85 гр. С относительная влажность – не более 50%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

24.03.2017

ПО

23.03.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-SE.ME77.B.02738

Серия RU № 0282228

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Xiamen Leelen Electric Control Technology Co., Ltd	Китай, No. 65, Sunban South Road, North Industrial Section, Jimei District, Xiamen, Fujian

КОПИЯ
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)